

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA- 001
DATA -26/01/2016
HORA - 11:20:04

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP
COMPRA : 16935 REGISTRO DE PRECO
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 005782.2400.15-8 VIGENCIA DA ATA : ANUAL
PREVISAO DE CONSUMO : TOTAL

QUANTIDADES PREVISTAS PARA O PERIODO DE VIGENCIA DA ATA PODENDO SOFRER
VARIACOES NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS ORGAOS SOLICITANTES.

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 12/02/2016 HORA : 09:00
ABERTURA : 12/02/2016 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0029/16
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 475 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

475.456.0905

LAMPADA VAPOR DE SODIO, BASE E 40, TIPO BULBO OVOIDE, 150 W,
220 V, 60 Hz.

QTD TOT: 392 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,215

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
ALMOXARIFADO

RUA GONCALVES DIAS, 661 - PORTO ALEGRE

QTD: 50

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

BRIG MIL GRUP BUSCA SALVA

AV. MAUA, 1050 - ARMAZEM C1 - PORTO ALEGRE

QTD: 100

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

BRIG MIL-CRPO CENTRAL

RUA PINTO BANDEIRA Nº 360 - B. N.S.DOES - SANTA MARIA

QTD: 20

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

ALMOXARIFADO

RUA GONCALVES DIAS, 661 - PORTO ALEGRE

QTD: 30

SECRETARIA DA SAUDE

HOSP. PSIQ. SAO PEDRO

AV. BENTO GONCALVES, 2466-PARTENON - PORTO ALEGRE

QTD: 60

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

BRIG MIL-DLP CENTRO OBRAS

NRO EXPEDIENTE : 005782.2400.15-8
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

RUA BARONESA DO GRAVATAI, 534 - PORTO ALEGRE
QTD: 120
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
ALMOXARIFADO
AV. 24 DE OUTUBRO, 388 - 4 ANDAR - PORTO ALEGRE
QTD: 12

-- LOTE 0002 --

475.456.0913

LAMPADA VAPOR DE SODIO, BASE E 40, TIPO BULBO OVOIDE, 250 W,
220 V, 60 Hz.

QTD TOT: 502 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,215
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
ALMOXARIFADO
RUA GONCALVES DIAS, 661 - PORTO ALEGRE
QTD: 100
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIG MIL GRUP BUSCA SALVA
AV. MAUA, 1050 - ARMAZEM C1 - PORTO ALEGRE
QTD: 100
FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL
FEBEM: NUCLEO ALMOXARIF.
AV. PADRE CACIQUE, 1372 - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE
QTD: 60
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIG MIL-CRPO CENTRAL
RUA PINTO BANDEIRA Nº 360 - B. N.S.DOES - SANTA MARIA
QTD: 20
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
ALMOXARIFADO
RUA GONCALVES DIAS, 661 - PORTO ALEGRE
QTD: 30
SECRETARIA DA SAUDE
HOSP. PSIQ. SAO PEDRO
AV. BENTO GONCALVES, 2466-PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 60
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIG MIL-DLP CENTRO OBRAS
RUA BARONESA DO GRAVATAI, 534 - PORTO ALEGRE
QTD: 120
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
ALMOXARIFADO
AV. 24 DE OUTUBRO, 388 - 4 ANDAR - PORTO ALEGRE
QTD: 12

-- LOTE 0003 --

475.457.0193

NRO EXPEDIENTE : 005782.2400.15-8
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT COM AS SEGUINTE
CARACTERISTICAS MINIMAS QUE SEGUEM:
-ACABAMENTO: EM PLASTICO ABS COM VISOR EM ACRILICO;
-ALIMENTACAO: BIVOLT AUTOMATICO;
-BATERIA: MINIMO 3,5V E 1,2A/H, SELADA RECARREGAVEL;
-FONTE DE LUZ: 30 LEDS;
-FLUXO LUMINOSO: MINIMO 90 LUMENS;
-AUTONOMIA: 6 A 8 HORAS EM INTENSIDADE MINIMA E 2 A 3
HORAS EM INTENSIDADE MAXIMA;
-PROTECAO CONTRA SOBRECARGA E CONTRA DESCARGA EXCESSIVA;
- GARANTIA MINIMA: 6 MESES.

QTD TOT: 532 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIGADA MILITAR-HOSP. POA
RUA CASTRO DE MENEZES, S/N - PORTO ALEGRE
QTD: 100
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NUCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 60
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIG MIL GRUP BUSCA SALVA
AV. MAUA, 1050 - ARMAZEM C1 - PORTO ALEGRE
QTD: 50
SECRETARIA DA SAUDE
HOSP. COLONIA ITAPUA
RODOVIA FREI PACIFICO, S/N - VIAMAO
QTD: 10
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIG MIL-CRPO CENTRAL
RUA PINTO BANDEIRA Nº 360 - B. N.S.DOES - SANTA MARIA
QTD: 10
SECRETARIA DA SAUDE
HOSP. PSIQ. SAO PEDRO
AV. BENTO GONCALVES, 2466-PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 180
SECRETARIA DA SAUDE
HOSP. SANATORIO PARTENON
AV. BENTO GONCALVES, 3722 - PORTO ALEGRE
QTD: 50
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
BRIG MIL-DLP CENTRO OBRAS
RUA BARONESA DO GRAVATAI, 534 - PORTO ALEGRE
QTD: 60
FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL
ALMOXARIFADO
AV. 24 DE OUTUBRO, 388 - 4 ANDAR - PORTO ALEGRE
QTD: 12

OBSERVACOES GERAIS :
AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-

NRO EXPEDIENTE : 005782.2400.15-8
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO).
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.
- OBS:215 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ELETRICOS:
O(S) PRODUTO(S) DEVE(M) ESTAR DE ACORDO COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (INMETRO), CONTENDO O SELO PROCEL, FAIXA DE CLASSIFICACAO "A".
PARA REATORES E LAMPADAS:
O PRAZO DE GARANTIA PARA REATORES DEVERA SER DE NO MINIMO 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO AO ORGAO REQUISITANTE; REATORES PARA LAMPADAS E LAMPADAS DEVEM POSSUIR AINDA O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO.
EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR DOCUMENTACAO ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO OU DO CONTRATO DE LICENCA PARA USO DA MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO INMETRO E NORMAS DA ABNT NBR VIGENTES.
OBSERVANDO-SE IRREGULARIDADES NA QUALIDADE OU NO DESEMPENHO DOS PRODUTOS RECEBIDOS (REATORES OU LAMPADAS), APOS A SUA UTILIZACAO, OU A QUALQUER TEMPO E DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, PODERA SER SOLICITADO PELO ORGAO REQUISITANTE LAUDO DE ANALISE DE CONFORMIDADE INMETRO E NBR VIGENTES DO PRODUTO ENTREGUE, SENDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSAO DE NOVO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE VENCEDORA.
O NOVO LAUDO DEVERA SER EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO.

DATA EMISSAO : 26/01/2016

PREGOEIRO