

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP
COMPRA : 17045 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 907470.2400.16-8

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 24/05/2016 HORA : 09:00
ABERTURA : 24/05/2016 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0164/16
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 515 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

515.177.0022

LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE) EFICACIA NIVEL B (EENB), SOLU
CAO A 6%, PARA USO EM OPERACOES E COMBATE A INCENDIO EM AERO
DROMOS, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR-9695 E DA ANAC (RESOLUCAO
115, DE 06/10/2009). PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL.

QTD TOT: 1500 UNI: 1

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,12
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
AEROPORTO CAXIAS DO SUL
AV. SEN SALGADO FILHO 3451 CEP95098420 - CAXIAS DO SUL
QTD: 1500
RECURSO : 0231 - CIDE-PARTE DO ESTADO

-- LOTE 0002 --

515.177.0023

PO QUIMICO BC (CLASSE B - LIQUIDOS INFLAMAVEIS E CLASSE C -
MATERIAIS ELETRICOS) A BASE DE SODIO OU DE OUTRA COMPOSICAO,
DESDE QUE TENHA, NO MINIMO, CAPACIDADE DE EXTINCAO EQUIVALEN
TE, PARA USO EM OPERACOES A COMBATE A INCENDIO EM AERODROMOS
CONFORME NORMAS DA ABNT NBR-9695 E DA ANAC (RESOLUCAO 115, DE
06/10/2009). PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL.

QTD TOT: 500 UNI: kg

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,12
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

NRO EXPEDIENTE : 907470.2400.16-8
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

AEROPORTO CAXIAS DO SUL
AV. SEN SALGADO FILHO 3451 CEP95098420 - CAXIAS DO SUL
QTD: 500
RECURSO : 0231 - CIDE-PARTE DO ESTADO

-- LOTE 0003 --

515.177.0024

LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE) EFICACIA NIVEL B (EENB), SOLUCAO A 6%, PARA USO EM OPERACOES E COMBATE A INCENDIO EM AERODROMOS, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR-9695 E DA ANAC (RESOLUCAO 115, DE 06/10/2009). PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO.

QTD TOT: 1500 UNI: 1

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,12
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
PASSO FUNDO
BR 285 KM 287 ZONA RURAL CX POSTAL 3003 - PASSO FUNDO
QTD: 1500
RECURSO : 0231 - CIDE-PARTE DO ESTADO

-- LOTE 0004 --

515.177.0025

PO QUIMICO BC (CLASSE B - LIQUIDOS INFLAMAVEIS E CLASSE C - MATERIAIS ELETRICOS) A BASE DE SODIO OU DE OUTRA COMPOSICAO, DESDE QUE TENHA, NO MINIMO, CAPACIDADE DE EXTINCAO EQUIVALENTE, PARA USO EM OPERACOES A COMBATE A INCENDIO EM AERODROMOS CONFORME NORMAS DA ABNT NBR-9695 E DA ANAC (RESOLUCAO 115, DE 06/10/2009). PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO.

QTD TOT: 500 UNI: kg

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,12
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DOS TRANSPORTES
PASSO FUNDO
BR 285 KM 287 ZONA RURAL CX POSTAL 3003 - PASSO FUNDO
QTD: 500
RECURSO : 0231 - CIDE-PARTE DO ESTADO

-- LOTE 0005 --

515.177.0029

LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE) EFICACIA NIVEL B (EENB), SOLU

NRO EXPEDIENTE : 907470.2400.16-8
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CAO A 6%, PARA USO EM OPERACOES E COMBATE A INCENDIO EM AERODROMOS, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR-9695 E DA ANAC(RESOLUCAO 115, DE 06/10/2009). PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO.

QTD TOT: 800 UNI: 1

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,12

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

SANTO ANGELO

RS 218 S/N KM 13 ESTRADA P/ CATUIPE - SANTO ANGELO

QTD: 800

RECURSO : 0231 - CIDE-PARTE DO ESTADO

-- LOTE 0006 --

515.177.0030

PO QUIMICO BC (CLASSE B - LIQUIDOS INFLAMAVEIS E CLASSE C - MATERIAIS ELETRICOS) A BASE DE SODIO OU DE OUTRA COMPOSICAO, DESDE QUE TENHA, NO MINIMO, CAPACIDADE DE EXTINCAO EQUIVALENTE, PARA USO EM OPERACOES A COMBATE A INCENDIO EM AERODROMOS CONFORME NORMAS DA ABNT NBR-9695 E DA ANAC (RESOLUCAO 115, DE 06/10/2009). PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO.

QTD TOT: 300 UNI: kg

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,12

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

SANTO ANGELO

RS 218 S/N KM 13 ESTRADA P/ CATUIPE - SANTO ANGELO

QTD: 300

RECURSO : 0231 - CIDE-PARTE DO ESTADO

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCONTRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO). DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA

NRO EXPEDIENTE : 907470.2400.16-8
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

OBS:12

AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.

PARA EXTINTOR DE INCENDIO:

TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO.

** CONDIC0ES PARA ASSINATURA CONTRATUAL **

O LICITANTE VENCEDOR, POR OCASIAO DA ASSINATURA CONTRATUAL DEVERA APRESENTAR O CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DA EMPRESA JUNTO AO INMETRO COM DATA DE VALIDADE EM VIGOR.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM O PRODUTO AO ORGAO REQUISITANTE:

CARTA FORNECIDA PELO FABRICANTE, INDICANDO O PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO DO PRODUTO, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM (CONSIDERAR PARA EFEITO DE GARANTIA A MAIOR DATA) E 60 MESES PARA TESTE HIDROSTATICO DO EQUIPAMENTO.

DATA EMISSAO : 10/05/2016

PREGOEIRO