

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL NRO: PE 0478/2018
DATA: 20/06/2018 09:30
MENOR PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO
ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA: 20368 LICITAÇÃO
PRAZO ENTREGA: 20 DIAS
REGIÃO: -
NRO EXPEDIENTE: 18/2400-0002463-5
DEMAIS HORÁRIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE
LOCAL: BORGES DE MEDEIROS,1501 - TERREO
ALMOXARIFADO CENTRAL SMARH
PORTO ALEGRE/RS - 90119900

-- LOTE 01 DISJUNTORES - DISJUNTORES MONOPOLARES E TRIPOLARES --

VALOR LOTE: 763,2000 VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias
TIPO ENTREGA: TOTAL
TRATAMENTO MPE: Exclusividade

Item 1 - 0475.0133.000243

DISJUNTOR TRIPOLAR MIN 380VCA CA 50A 1,50-35,00MM2

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISJUNTOR; TIPO: TERMOMAGNETICO; POLOS: TRIPOLAR; TENSAO:
MINIMO 380VCA; CORRENTE TIPO: CORRENTE ALTERNADA; CORRENTE:
50A; CORRENTE CURTO CIRCUITO: 3KA; SECAO CABO:
1,50-35,00MM2; LARGURA: 76,20 UNIDADE MEDIDA: MM; ALTURA:
98,40 UNIDADE MEDIDA: MM; PROFUNDIDADE: 60,00 UNIDADE
MEDIDA: MM

QTD: 10,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 46,2800

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL
BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS
QTD: 10,0000

Item 2 - 0475.0133.000252

DISJUNTOR MONOPOLAR 220V CA 25A B 10,00-150,00MM2

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISJUNTOR; TIPO: TERMOMAGNETICO; POLOS: MONOPOLAR; TENSAO:
220V; CORRENTE TIPO: CORRENTE ALTERNADA; CORRENTE: 25A;
CURVA DISPARO: B; CORRENTE CURTO CIRCUITO: 3KA; SECAO CABO:
10,00-150,00MM2; LARGURA: 18,00 UNIDADE MEDIDA: MM; ALTURA:
90,00 UNIDADE MEDIDA: MM; PROFUNDIDADE: 62,00 UNIDADE
MEDIDA: MM; ACESSORIOS: ENCAIXE FIXACAO TRILHO

QTD: 23,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 8,8000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL
BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS
QTD: 23,0000

Item 3 - 0475.0133.000253

DISJUNTOR MONOPOLAR 220V CA 32A B 10MM²

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISJUNTOR; TIPO: TERMOMAGNETICO; POLOS: MONOPOLAR; TENSÃO:
220V; CORRENTE TIPO: CORRENTE ALTERNADA; CORRENTE: 32A;
CURVA DISPARO: B; CORRENTE CURTO CIRCUITO: 3KA; SECAO CABO:
10MM²; LARGURA: 18,00 UNIDADE MEDIDA: MM; ALTURA: 90,00
UNIDADE MEDIDA: MM; PROFUNDIDADE: 62,00 UNIDADE MEDIDA: MM;
ACESSORIOS: ENCAIXE FIXACAO TRILHO

QTD: 14,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 7,0000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL
BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS
QTD: 14,0000

-- LOTE 02 CABOS CONDUTORES - CABOS E CONDUTORES --
VALOR LOTE: 34309,0000 VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias
TIPO ENTREGA: TOTAL
TRATAMENTO MPE: Exclusividade

Item 1 - 0475.0221.000097

CONDUTOR CABO 4 X 50 MM2 PRETO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO COM SECAO DE 4 X 50 MM2, 0,6/1 KV, COR PRETA.
* (TIPO "SINTEMAX" OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDA
DE SUPERIOR).

QTD: 300,0000 UNIDADE: m VALOR UNITÁRIO: 94,4900

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO
PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL
BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS
QTD: 300,0000

Item 2 - 0475.0221.000200

CABO PP 2 X 2,5MM_- TENSÃO NOMINAL 750V

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO PP 2 X 2,5MM; TENSÃO NOMINAL 750 V; FIOS DE COBRE NU;
TEMPERA MOLE; ENCORDAMENTO CLASSE 4; ISOLACAO TERMOPLASTICO
A BASE DE PVC FLEXIVEL; TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO NO
CONDUTOR DE 70°C EM SERVICO CONTINUO; 100°C EM SOBRECARGA;
COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC FLEXIVEL
(ST1).

QTD: 450,0000 UNIDADE: m VALOR UNITÁRIO: 2,7000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 450,0000

Item 3 - 0475.0221.000402

CABO ELE FLEX 4 25,00MM2 750V PT

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETRICO; TIPO: FLEXIVEL; NUMERO CONDUTOR: 4; SECAO:

25,00MM2; TENSÃO: 750V; DIAMETRO EXTERNO: 25,00 MM2;

CONDUTOR: ISOLADO; COBRE; TEMPERA: MOLE; ISOLACAO: PVC;

MATERIAL: POLICLORETO VINILA; COR: PRETO; TEMPERATURA

OPERACAO: 90°C; CLASSE ENCORDAMENTO: 4; NORMA: NBR 7286;

FORNECIMENTO: ROLO; USO: INSTALACAO QUADRO PAINEL ELETRICO

QTD: 300,0000 UNIDADE: m VALOR UNITÁRIO: 12,7900

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 300,0000

Item 4 - 0475.0221.002012

CONDUTOR CABINHO FLEXIVEL 4,00 MM2 AZUL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABINHO FLEXIVEL CONDUTOR DE ELETRICIDADE, FORMADO POR FIOS

DE COBRE, TEMPERA MOLE, PARA INSTALACAO EM QUADROS E PAINELIS

ELETRICOS, COM ISOLACAO DE PVC, 70 GRAUS CENTIGRADOS, 750 V,

SECAO 4,00 MM2, NA COR AZUL

QTD: 500,0000 UNIDADE: m VALOR UNITÁRIO: 1,8200

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 500,0000

-- LOTE 03 FUSIVEL - FUSIVEL E ELOS--- --

VALOR LOTE: 7022,0000 VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias

TIPO ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO MPE: Exclusividade

Item 1 - 0475.0223.000026

FUSIVEL DE ALTA TENSÃO 15A 25KV TIPO HH

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FUSIVEL DE ALTA TENSAO, 15A, 25KV, TIPO HH.

QTD: 10,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 227,0000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 10,0000

Item 2 - 0475.0223.000028

FUSIVEL DE ALTA TENSAO 40A 25KV TIPO HH

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FUSIVEL DE ALTA TENSAO, 40A, 25KV, TIPO HH.

QTD: 10,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 227,0000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 10,0000

Item 3 - 0475.0223.000029

FUSIVEL DE ALTA TENSAO 4A 25KV TIPO HH

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FUSIVEL DE ALTA TENSAO, 4A, 25KV, TIPO HH.

QTD: 10,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 227,0000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 10,0000

Item 4 - 0475.0223.000220

ELO FUSÍVEL - COBRE ESTANHADO FIBRA DE VIDRO 20A 24KV 142,00MM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ELO FUSÍVEL - **MATERIAL:** COBRE ESTANHADO; **ACABAMENTO:** FIBRA DE VIDRO; **CORRENTE:** 20A; **TENSÃO:** 24KV;
COMPRIMENTO: 142,00 MM;

QTD: 10,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 6,8000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS
QTD: 10,0000

Item 5 - 0475.0223.000221

ELO FUSÍVEL - COBRE ESTANHADO FIBRA DE VIDRO 30A 24KV 142,00MM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ELO FUSÍVEL - **MATERIAL:** COBRE ESTANHADO; **ACABAMENTO:** FIBRA DE VIDRO; **CORRENTE:** 30A; **TENSÃO:** 24KV;
COMPRIMENTO: 142,00 MM;

QTD: 20,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 7,2000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 20,0000

-- LOTE 04 LAMPADAS - LAMPADAS----- --

VALOR LOTE: 29009,2000 VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias

TIPO ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO MPE: Exclusividade

Item 1 - 0475.0456.000276

LAMPADA FLUO COMPAC BR F 220V 85W 5000K E27

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LAMPADA FLUORESCENTE; TIPO LAMPADA: COMPACTA; COR: BRANCO
FRIO; TEMPERATURA COR: 6400K; TENSÃO: 220V; POTENCIA: 85W;
FLUXO LUMINOSO: 5000K; BASE: E27; DIAMETRO: 84,00 MM;
COMPRIMENTO: 290,00 MM

QTD: 63,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 84,1000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1,215

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 63,0000

Item 2 - 0475.0456.000387

LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 0400 W E40

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO, ROSCA E40, 400 W

QTD: 15,0000 UNIDADE: pc VALOR UNITÁRIO: 36,6600

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1,215

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 15,0000

Item 3 - 0475.0456.000249

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 105W E27

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LAMPADA FLUORESCENTE; TIPO LAMPADA: FLUORECENTE COMPACTA
INTEGRADA ESPIRAL; COR: BRANCO; TEMPERATURA COR: 6400K;
TENSÃO: 220V; POTENCIA: 105W; FLUXO LUMINOSO: 6350LM; BASE:
E27; COMPRIMENTO: 325,00 MM; USO SEM REATOR

QTD: 260,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: 79,9000

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1,215

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 260,0000

Item 4 - 0475.0456.000310

LAMPADA MISTA 250 W 220 V E27

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LAMPADA MISTA, ROSCA E27, 250 W, 220 V

QTD: 100,0000 UNIDADE: pc VALOR UNITÁRIO: 23,8700

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1,215

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 100,0000

-- LOTE 05 FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE PVC --

VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias
TIPO ENTREGA: TOTAL
TRATAMENTO MPE: Exclusividade

Item 1 - 0475.0222.000001

FITA ISOLANTE PVC 19 MM X 20 M PRETA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FITA ISOLANTE EM PVC, PRETA, 19 MM LARGURA E NO MINIMO 20 M
DE COMPRIMENTO.

QTD: 350,0000 UNIDADE: r1

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 350,0000

-- LOTE 06 PLUGUE - PLUGUE MACHO TIPO FLEXA --

VALIDADE PROPOSTA: 60 Dias
TIPO ENTREGA: TOTAL
TRATAMENTO MPE: Exclusividade

Item 1 - 0475.0353.000362

PLUGUE MACHO TIPO FLECHA - REDONDOS 2 PINOS + TERRA 220V 20A

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PLUGUE MACHO TIPO FLECHA - **TIPO PINOS:** REDONDOS; **NÚMERO DE PINOS:** 2 PINOS + TERRA; **TENSÃO:** 220V;
CORRENTE: 20A; **COR:** BRANCA; **NORMA:** NBR 14.136;

QTD: 10,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 1

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS

QTD: 10,0000

OBS: 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.

OBS: 215

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ELÉTRICOS: O(S) PRODUTO(S) DEVE(M) ESTAR DE ACORDO COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (INMETRO), CONTENDO O SELO PROCEL, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" DA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) CONCEDIDA PELO INMETRO. PARA TODOS OS PRODUTOS, EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ELÉTRICOS/ LÂMPADAS E REATORES, NO QUE COUBER, CONFORME LEI ESPECIFICA: O LICITANTE DEVERÁ RECOLHER OS PRODUTOS E OS RESÍDUOS REMANESCENTES APÓS O USO, ASSIM COMO SUA SUBSEQUENTE DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, NO CASO DE PRODUTOS OBJETO DE SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA NA FORMA DO ART. 33 DA LEI N. 12.305/2010 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES. PARA ISSO, O REQUISITANTE ENTRARÁ EM CONTATO COM O LICITANTE VENCEDOR, PARA QUE EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO JUNTO AO ÓRGÃO, SEM QUALQUER ÔNUS AO CONTRATANTE. PARA REATORES E LÂMPADAS: O PRAZO DE GARANTIA PARA REATORES DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; REATORES PARA LAMPADAS E LAMPADAS, ESTES DEVEM POSSUIR O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO CASO HAJA PORTARIA EM VIGOR PARA O PRODUTO OFERTADO. EM SE TRATANDO DE EXIGÊNCIA FACULTATIVA PARA DETERMINADO PRODUTO, ESTE DEVERÁ SOMENTE CUMPRIR OS REQUISITOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO PREVISTOS EM PORTARIA EMITIDO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO OU DO CONTRATO DE LICENÇA PARA USO DA MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO INMETRO E NORMAS DA ABNT NBR VIGENTES, OU AINDA, EXIGIR QUANDO ACHAR NECESSÁRIO TANTO PARA PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, ASSIM COMO PARA PRODUTOS COM CERTIFICAÇÃO FACULTATIVA, LAUDO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO COMPROVANDO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM PORTARIA E NBR VIGENTES. OBSERVANDO-SE IRREGULARIDADES NA QUALIDADE OU NO DESEMPENHO DOS PRODUTOS RECEBIDOS (REATORES OU LÂMPADAS), APÓS A SUA UTILIZAÇÃO, OU A QUALQUER TEMPO E DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA, PODERÁ SER SOLICITADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE LAUDO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE INMETRO E NBR VIGENTES DO PRODUTO ENTREGUE, SENDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DE NOVO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE VENCEDORA. O NOVO LAUDO DEVERÁ SER EMITIDO PELA CIENTEC OU LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.