

ANEXO NRO : IV

DATA - 03/05/2010

COMPRA : 010730 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 002398.2400.10-0

FAMILIA : 290 EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

290.089.0002

CLIMATIZADOR COM FLUXO DE AR, VAZAO MINIMA DE AR 12.000 M3/H
600w, 220v.
TIPO JOAPE 770 OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SU
PERIOR

QTD TOT: 6 UNI: un
CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,004,039
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
HOSP. PSIQ. SAO PEDRO
AV. BENTO GONCALVES, 2466-PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 6 - ADM.DIRETA
RECURSO : 0182 - REC SERV SAUDE-SUS

-- LOTE 0002 --

290.867.0002

EXAUSTOR AXIAL EM ACO CARBONO, MEDIDAS APROXIMADAS (500X250)
mm; DIAMETRO 500mm; MOTOR DE 1/2 HP; COM VAZAO DE 6.000 M3/H
PRESSAO DE 18 MM.CA; HELICES EM ALUMINIO.

QTD TOT: 6 UNI: un
CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
HOSP. PSIQ. SAO PEDRO
AV. BENTO GONCALVES, 2466-PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 6 - ADM.DIRETA
RECURSO : 0182 - REC SERV SAUDE-SUS

-- LOTE 0003 --

290.867.0270

VENTILADOR DE PAREDE, COM APROXIMADAMENTE 65 cm DE DIAMETRO
DA HELICE, 3 VELOCIDADES, OSCILANTE, 110 V.

ANEXO NRO : IV

DATA - 03/05/2010

COMPRA : 010730 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 002398.2400.10-0

FAMILIA : 290 EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD TOT: 6 UNI: un
CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,039
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
HOSP. PSIQ. SAO PEDRO
AV. BENTO GONCALVES, 2466-PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 6 - ADM.DIRETA
RECURSO : 0182 - REC SERV SAUDE-SUS

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE GARANTIA DE CONFORMIDADE COM A(S) ESPECIFICACAO(OES) E OBSERVACAO(OES) EXIGIDA(S) NO EDITAL. DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:4 RELACIONAR OS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA DO(S) PRODUTO(S) OFERTADO(S), SENDO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
- OBS:39 PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):
1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MINIMA DE 01(UM) ANO E RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA;
 2. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSORIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TECNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELETRICO;
 3. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE A VIGENCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);
 4. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;
 5. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENCAO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIODO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO MESMO(S);
 6. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUCAO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICAOES DE USO NO PRAZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUICAO(OES) PROVISORIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S)

CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO - CECOM/RS

FOLHA - 003

ANEXO NRO : IV

DATA - 03/05/2010

COMPRA : 010730 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 002398.2400.10-0

FAMILIA : 290 EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/CLIMATIZACAO

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONSERTO, POSSI
BILITANDO AO USUARIO(S) A CONTINUACAO DE SUAS ATIVIDADES.

DATA EMISSAO : 03/05/2010