

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL

COMPRA : 12557 NORMAL

PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 005934.2400.12-6

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 21/08/2012 HORA : 09:00

ABERTURA : 21/08/2012 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0493/12

DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 410 EQUIPAMENTOS P/GERACAO/DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

410.177.0001

Estabilizador eletronico de tensao com as seguintes especificacoes:

- Potencia nominal em regime continuo : 30 KVA/24KW(fator potencia 0,8);
- configuracao de saida: tres fases, neutro e terra(estrela);
- tensao de entrada: 127/220 VAC(fase-fase/fase-terra);
- variacao admissivel na tensao de entrada: -15% a + 15%;
- frequencia nominal de operacao: 60Hz;
- tensao de saida: 127/220 VAC, (fase-fase/fase-neutro) com a juste interno por fase na faixa de 110 vac a 140 vac;
- variacao admissivel na tensao de saida: +/- 1% ;
- tempo de resposta maxima: 12ms;
- rendimento minimo: 80%;
- MTBF (minimo): 40.000 horas;
- ruído(maximo): 60dB (sessenta decibéis) a 1 m (um metro) , sobre qualquer tipo de piso;
- transformador isolador com blindagem eletrostática incorporado ao gabinete do estabilizador;
- entrada e saida com circuitos independentes de neutro e terra;
- ventilacao natural por conveccao;
- temperatura de operacao: 5°C a 40°C ;
- protecao contra sobrecarga e curto-circuito com desligamento total do equipamento, mesmo com problema em uma ou duas fases;
- chave para BY-PASS manual;
- acionamento atraves de chave liga-desliga tipo botoeira;
- distorcao harmonica maxima na saida de 1% ;
- dispositivo de estabilizacao totalmente estatico, sem elementos eletromecanicos, com controle linear (stepless);
- dispositivo de protecao contra sobre e subtensoes para desligamento automatico do estabilizador, quando a tensao de saida ultrapassar os limites de -10% e + 10% da tensao ajustada.Quando a tensao de entrada retornar a faixa de variacao

NRO EXPEDIENTE : 005934.2400.12-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

admissivel de -15% a + 15%, o rearme do equipamento devera ser automatico. Aceita-se variacao de +/- 2,0 V nos valores de atuacao do dispositivo;
- sinalizacoes: led verde indicativo de equipamento em operacao normal e led vermelho indicativo de equipamento desligado por atuacao do dispositivo de protecao contra sobre e subtensoes;
- periodo minimo de garantia de 12 meses;
- instalacao inicial e manutencao no periodo de garantia as despesas do fornecedor;
- valor da manutencao, apos o periodo de garantia,devera ser explicitado na proposta, bem como os pontos de assistencia tecnica disponiveis no estado do Rio Grande do Sul;
- todas as caracteristicas do equipamento devem ser comprova das atraves de documentacao tecnica do fabricante.

QTD TOT: 1 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
GUAIBA
ESTRADA SANTA MARIA, 2.300 BAIRRO RAMADA - GUAIBA
QTD: 1
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0002 --

410.998.0001

TRANSFORMADOR TRIFASICO, TENSAO DE ENTRADA 380V, TENSAO DE SAIDA 220V, 3KVA, ISOLAMENTO A SECO, 60Hz, NIVEL DE ISOLAMENTO 1,2Kv, CLASSE DE TEMPERATURA B, CLASSE DE PROTECAO IP00 REGIME CONTINUO, INSTALACAO ABRIGADA.

QTD TOT: 2 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA EDUCACAO
EET SAO JOAO BATISTA
RUA JOAO PESSOA, 1468 - MONTENEGRO
QTD: 2
RECURSO : 1921 - C ME/SUEPRO 24/2007-PQTP

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCONTRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CECOM.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

NRO EXPEDIENTE : 005934.2400.12-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

DATA EMISSAO : 08/08/2012

PREGOEIRO