



Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SEPLAG - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 24797

EDITAL NÚMERO: 43 / 2021

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/01/2021 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 20/1300-0006878-8

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0290-EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS P/CLIMATIZAÇÃO;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO PARA SEDUC. REPETIÇÃO DO PE 0769/2020

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CONDICIONADOR DE AR - AIR-SPLIT 24.000 BTUS QUENTE/FRIO SEM INSTALAÇÃO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0290.0089.009997

CONDICIONADOR DE AR - AIR-SPLIT 24.000 BTUS QUENTE/FRIO SEM INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 112,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS P/CLIMATIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONDICIONADOR DE AR - TIPO CONDICIONADOR: AIR-SPLIT; USO: DOMÉSTICO; CAPACIDADE TÉRMICA: MÍNIMO 24.000 BTUS; OPERAÇÃO: QUENTE/FRIO; CICLO: REVERSO; TENSÃO: 220V; FREQUÊNCIA: 60HZ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A; FIXAÇÃO: PAREDE; CONTROLE REMOTO: SIM; EVAPORADOR: SIM; RUÍDO: INTERNO: MÁXIMO 45 DBA; EXTERNO MÁXIMO 60 DBA; CONDENSADOR: SIM; INSTALAÇÃO: NÃO; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: SEQUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA COMPRESSOR: INVERTER; - DEVERÁ POSSUIR FILTRO ANTI-BACTÉRIA; - DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES MÍNIMAS: SWING, SLEEP, TIMER, REGULAÇÃO VENTILAÇÃO; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM O LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; - SEM INSTALAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA EDUCACAO SUEPRO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 SEDUC PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 112

Lote 2 CONDICIONADOR DE AR - AIR-SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO SEM INSTALAÇÃO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0290.0089.009998

CONDICIONADOR DE AR - AIR-SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO SEM INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 52,0000

UNIDADE: un



FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS P/CLIMATIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONDICIONADOR DE AR - TIPO **CONDICIONADOR:** AIR-SPLIT; **USO:** DOMÉSTICO; **CAPACIDADE TÉRMICA:** 12.000 BTUS; **OPERAÇÃO:** QUENTE/FRIO; **CICLO:** REVERSO; **TENSÃO:** 220V; **FREQUÊNCIA:** 60HZ; **CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:** CLASSE A; **FIXAÇÃO:** PAREDE; **CONTROLE REMOTO:** SIM; **EVAPORADOR:** SIM; **RUÍDO:** INTERNO: MÁXIMO 39 DBA; EXTERNO: MÁXIMO 47DBA; **CONDENSADOR:** SIM; **INSTALAÇÃO:** NÃO; **GARANTIA MÍNIMA:** 12 MESES; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA COMPRESSOR: INVERTER; - DEVERÁ POSSUIR FILTRO ANTI-BACTÉRIA; - DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES MÍNIMAS: SWING, SLEEP, TIMER, REGULAÇÃO VENTILAÇÃO; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM O LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; - SEM INSTALAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUEPRO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 SEDUC PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 52

Lote 3 CONDICIONADOR DE AR - AIR-SPLIT 18.000 BTUS QUENTE/FRIO SEM INSTALAÇÃO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0290.0089.009999

CONDICIONADOR DE AR - AIR-SPLIT 18.000 BTUS QUENTE/FRIO SEM INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 159,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSÓRIOS P/CLIMATIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONDICIONADOR DE AR - TIPO **CONDICIONADOR:** AIR-SPLIT; **USO:** DOMÉSTICO; **CAPACIDADE TÉRMICA:** MÍNIMO 18.000 BTUS; **OPERAÇÃO:** QUENTE/FRIO; **CICLO:** REVERSO; **TENSÃO:** 220V; **FREQUÊNCIA:** 60HZ; **CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA:** CLASSE A; **FIXAÇÃO:** PAREDE; **CONTROLE REMOTO:** SIM; **EVAPORADOR:** SIM; **RUÍDO:** INTERNO: MÁXIMO 46 DBA; EXTERNO MÁXIMO 56 DBA; **CONDENSADOR:** SIM; **INSTALAÇÃO:** NÃO; **GARANTIA MÍNIMA:** 12 MESES; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA COMPRESSOR: INVERTER; - DEVERÁ POSSUIR FILTRO ANTI-BACTÉRIA; - DEVERÁ POSSUIR FUNÇÕES MÍNIMAS: SWING, SLEEP, TIMER, REGULAÇÃO VENTILAÇÃO; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE E DE ACORDO COM O LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; - SEM INSTALAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUEPRO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 SEDUC PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 159

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.