



## DESCRITIVO TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

Exaustor de Ar Industrial

Versão 2.0

Exaustor deverá ter diâmetro mínimo de 500 mm e largura do tambor mínima de 250 mm. Motor blindado mínimo de 0,5 CV - 1750 RPM, mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em alumínio, 140 m<sup>3</sup> / min - 8400 m<sup>3</sup> / h de vazão, pressão de 15 mmCA e ruído máximo de 84 dB(A). Alimentação elétrica bi-volt ou 220V.

Andre Dias Bueno  
CREFITO 23009/F