



Nome do documento: 21-1204-00116951-2-SPDA-R000_A0_SPD-01-01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vanderlei Adriano Petry

SSP / FORCA-TAF / 36809911

15/07/2022 15:13:09



LISTA MATERIAIS SPDA

Processo: 21/1204-0016951-2
CENTRAL DE POLÍCIA DE BENTO GONÇALVES

Subsistema Captor

QUANT.	Unid.	Descrição	Dimensão
28,00	pçs	Grampo tipo "X" em alumínio	Para cruzamento de barras chatas de 7/8" x 1/8"
78,00	pçs	Parafuso fenda inox autoatarraxante.	Φ4,20x38mm
78,00	pçs	Bucha Nylon	Tamanho número 6
12,00	pçs	Mini captor em barra chata de alumínio	7/8" x 1/8" x 300mm
8,00	pçs	Curva em alumínio horizontal	7/8" x 1/8"
78,00	pçs	Arruela de vedação	Arruela de vedação diâmetro 1/4"
8,00	pçs	Tubo de poliuretano p/ vedação	280ml

Inspeção e Medição

QUANT.	Unid.	Descrição	Dimensão
6,00	pçs	Caixa de inspeção em PVC	Ø250mm x 300mm
6,00	pçs	Tampa Ferro Fundido p/ caixa de inspeção	Diâm. 250
16,00	pçs	Conector de medição COM Interface Bimetálica	p/ cabo de 50mm x Barra Chata 7/8" x 1/8"
16,00	pçs	Caixa de Medição Suspensa em Alumínio fundido 160mm x 160mm bocal para 1"	160mm x 160mm bocal para 1"
64,00	pçs	Abraçadeira tipo Colar PVC 1"	1"
16,00	pçs	Eletroduto PVC rígido	Diâmetro 1"

Condutores, Conexões, Escavação

QUANT.	Unid.	Descrição	Dimensão
190,00	m	Cabo de cobre nú p/Anel de Aterramento	Cabo de cobre nu 50mm ²
546,00	m	Barra p/Captore e Descidas	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"
25,00	m	Cabo de cobre nú para ligação equipotencial	Cabo de cobre nú 25mm ²
1,00	pç	Caixa Metálica para ligação equipotencial	Caixa com 20 terminais 180x150x90mm
16,00	pçs	Haste de aterramento de cobre c/ alta camada 254 microns	Diâmetro 16 x 2400mm
16,00	pçs	Cartucho p/molde para solda exotérmica cabo-haste	Molde cabo(50mm ²)-Haste(Ø16)
16,00	pçs	Cartucho p/Molde para solda exotérmica cabo-haste-cabo	Molde cabo(50mm ²)-Haste(Ø16)-cabo(50mm ²)
27,00	m ³	Escavação de vala em solo	
27,00	m ³	Reaterro de vala com compactação manual	

OBS.: Os quantitativos de materiais foram gerados pelo Software Pró-Elétrico, sendo meramente ilustrativo.



Nome do documento: 21-1204-0016951-2_SPDA_LM_R000.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Vanderlei Adriano Petry

SSP / FORCA-TAF / 36809911

15/07/2022 15:13:09

