



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DMS - DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

E-MAIL

FERNANDA-MIRANDA@SUSEPE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 35804

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 27/11/2023

EDITAL NÚMERO: 1266 / 2023

DATA DA REALIZAÇÃO: 04/12/2023 10:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/0602-0008241-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0480-EQUIP./MATERIAIS P/INSTALACOES HIDROSANITARIAS E GAS NATURAL;

JUSTIFICATIVA

ATUALMENTE O COMPLEXO PRISIONAL DE CANOAS CONTA COM UM EFETIVO CARCERÁRIO APROXIMADO DE 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTOS) INTERNOS, DIVIDIDO EM TRÊS GRANDES UNIDADES DE TRATAMENTO PENAL. PARA FORNECIMENTO E GERAÇÃO DE ÁGUA QUENTE, A CASA PRISIONAL EM COMENTO CONTA COM UM CONJUNTO DE CALDEIRAS. DIANTE DE UMA POPULAÇÃO CARCERÁRIA AMPLA, OS EQUIPAMENTOS NECESSITAM DE MANUTENÇÕES FREQUENTES. PARA TANTO, FOI FIRMADO O TERMO DE CONTRATO Nº 047/2021, CUJO INSTRUMENTO É A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, DO CONJUNTO DE CALDEIRAS (GERADORA DE ÁGUA QUENTE) DO COMPLEXO PRISIONAL DE CANOAS – PECAN 1, 2, 3, 4, E APOIO, CONTRATADA COZILÂNDIA – COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EM FACE DOS QUESTIONAMENTOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO/PROMOTORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL, ASSIM COMO, A CONSTATAÇÃO POR PARTE DOS FISCALIS DO CONTRATO DANDO CONTA QUE O SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA SERIA INFERIOR À NECESSIDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS; FUNDAMENTADO AINDA, NO PARECER TÉCNICO FORNECIDO PELA EMPRESA COZILÂNDIA RECOMENDANDO AGREGAR MAIS UM AQUECEDOR DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AOS EXISTENTES NOS MÓDULOS, PROCEDEU-SE A ANÁLISE NO SENTIDO DE VIABILIDADE DE ADITAR O TERMO DE CONTRATO Nº 047/2021.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AQUECEDOR À GÁS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 19.394,25

Item 1 - 0480.0001.009992

AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS - GLP 35L/MIN 49.256 KCAL/H C/ INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.464,75

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIP./MATERIAIS P/INSTALACOES HIDROSANITARIAS E GAS NATURAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS - TIPO DE GÁS: GLP; CAPACIDADE MÍNIMA: 35L/MN; POTÊNCIA MÍNIMA: 49.256 KCAL/H; TENSÃO: BIVOLT; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; CERTIFICAÇÃO: INMETRO; GARANTIA: MÍNIMO DE 03 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ SER: - DE EXAUSTÃO FORÇADA; - VAZÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO: 35 L/MN; - CONSUMO DE GÁS MÁXIMO: 4,36 KG/H; - CONTROLE DIGITAL; -O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO ; - INSTALAÇÃO POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR BEM COMO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E TRABALHO DE ALVENARIA, (ABERTURA E FECHAMENTO DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO) DEIXANDO O EQUIPAMENTO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO SEM QUALQUER CUSTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; - INSTALAÇÃO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 7, 1011

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA SUSEPE - ALMOXARIFADO CENTRAL RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO



ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 7

O EQUIPAMENTO E OU PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. CONSIDERAR A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA, JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MESMA. EQUIPAMENTO E OU PRODUTO QUE NECESSITE DE TREINAMENTO CONFORME INSERIDO JUNTO A DESCRIÇÃO TÉCNICA, ATENTAR PARA O QUE SEGUE: A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ CONSIDERAR EM SUA PROPOSTA FINAL TREINAMENTO NA SEDE DO ÓRGÃO REQUISITANTE "SALVO SE CONSTAR NA DESCRIÇÃO DO ITEM LOCAL DIFERENTE", SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL POSTERIOR QUANTO A DESLOCAMENTO, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.

OBSERVAÇÃO 1011

O OBJETO LICITADO DEVERÁ POSSUIR "CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO" SALVO QUANDO COMPROVADAMENTE DISPENSÁVEL PELO REFERIDO ÓRGÃO.