

RE: PE 0002/2024 - LOTE 1 AO 10 - ANALISE DA PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

Marcelo Barbosa Xavier <marcelo-xavier@planejamento.rs.gov.br>

Qui, 11/01/2024 17:29

Para: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>; Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Cc: DIMAT - COMPRAS SPGG - [SPGG] <compras-dimat@planejamento.rs.gov.br>; Liege Nadir Pascotini Dresch <liege-dresch@planejamento.rs.gov.br>; Daniela de Souza da Silva <daniela-silva@planejamento.rs.gov.br>; Divisão de Serviços do Complexo Adm do Estado - [SPGG] <dicae@planejamento.rs.gov.br>; César Augusto Camerini Teixeira <cesar-teixeira@planejamento.rs.gov.br>

Prezados,

Em resposta a solicitação de análise das propostas referentes ao PE 0002/2024, relativos aos Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, informamos que:

As seguintes propostas e catálogos estão conformidade com a catalogação GCE - **ITENS APROVADOS**

Lote 02 - PORTA EQUIPAMENTO - ABS 757 E PC 2405 BRANCO DUTOTEC DT - 64444-10

Lote 05 - CONDUTOR CABO PIRASTIC SUPERFLEX 02,50 MM2 PRETO

Os seguintes itens apresentam na proposta diversas marcas para fornecimento, porém os catálogos enviados para análise apresentam exatamente as especificações constante na catalogação do GCE, portanto solicitamos o envio dos catálogos das empresas responsáveis pelas marcas para análise das especificações técnicas dos itens.

Lote 03 - CABO ELETRICO FLEXIVEL 1 2,50MM2 750V VD

Lote 04 - CABO ELETRICO FLEX 1 4,00MM2 750V VD VD

Lote 06 - CABO ELETRICO - FLEXÍVEL 1,00UN 750 VOLTS 6,00MM2 COBRE TEMPERA: MOLE AZUL

Os seguintes itens apresentam divergências com as especificações técnicas catalogadas no GCE - **ITENS REPROVADOS**

Lote 07 - FITA ISOLANTE - COR: PRETA - CLASSE C - 20 METROS - Não atende temperatura mínima suportável 90º, não especifica se é classe C, e não apresenta a informação que atenda a norma Rohs ou posterior vigente.

Lote 08 - FITA ISOLANTE EM PVC - COR PRETA - CLASSE: B - 20 METROS - A marca MISTER não apresenta a especificação de classe B e norma ABNT. A marca SOPRANO não apresenta a especificação de classe B e não atende temperatura mínima suportável 90º. A marca NOVE54 não apresenta a especificação de classe B e norma ABNT, também não atende o isolamento até 750V e temperatura mínima suportável de 90º.

Os seguintes materiais não foram solicitados pela SPGG e, portanto, não somos competentes para avaliar a proposta e catálogo apresentados pelo fornecedor, por não se aplicarem às instalações do CAFF.

Lote 01 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR - 125A - DIN - CURVA C - 3KA

Lote 09 - ISOLADOR - TIPO W POLIETILENO 10 KV 40 KGF

Lote 10 - REFLETOR - LÂMPADA LED ALUMINIO PRETA 200W BIVOLT 14000 LUMENS 6000K BRANCA

Estamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Marcelo Barbosa Xavier

Almoxarifado - Divisão de Serviços do Complexo Administrativo do Estado

Planejamento, Governança e Gestão

+55 (51) 3288 1157

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, Subsolo do Prédio da SEDUC

Porto Alegre, RS • 90119-900

De: DIMAT - COMPRAS SPGG - [SPGG] <compras-dimat@planejamento.rs.gov.br>**Enviado:** quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 14:07**Para:** Daniela de Souza da Silva <daniela-silva@planejamento.rs.gov.br>; Divisão de Serviços do Complexo Adm do Estado - [SPGG] <dicae@planejamento.rs.gov.br>; Paulo Fernando Kapp Junior <paulo-kapp@planejamento.rs.gov.br>; Arnaldo Amauri Rodrigues <arnaldo-rodrigues@spgg.rs.gov.br>; Marcelo Barbosa Xavier <marcelo-xavier@planejamento.rs.gov.br>**Cc:** Liege Nadir Pascotini Dresch <liege-dresch@planejamento.rs.gov.br>; Dennys de Figueiredo Saldanha <dennys-saldanha@planejamento.rs.gov.br>**Assunto:** ENC: PE 0002/2024 - LOTE 1 AO 10 - ANALISE DA PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

Prezados,

Solicitamos análise técnica, atentando para o prazo de resposta.

*Informo que a divulgação do resulta foi **AGENDADO PARA O DIA 15/01/2024 ÀS 09HS.***

Portanto, o retorno deverá ser encaminhado a essa Divisão até a data de 15/01/2024, às 13h.

Att,

Cesar Camerini**Assistente Especial II****Planejamento, Governança e Gestão**

+55 (51) 3288 1347

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 1º andar

Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

De: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 12:48

Para: DIMAT - COMPRAS SPGG - [SPGG] <compras-dimat@planejamento.rs.gov.br>; Arnaldo Amauri Rodrigues <arnaldo-rodrigues@spgg.rs.gov.br>; Flavio Zanotto Silvestro <flavio-silvestro@spgg.rs.gov.br>

Cc: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Assunto: PE 0002/2023- LOTE 1 AO 10 - ANALISE DA PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

Prezados,

Informo que hoje, dia 11/01/2024, foi recebida a proposta final e catálogo técnico (em anexos) do produto ofertado no lote 1 ao 10.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se os produtos ofertados atendem a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que a divulgação do resultado foi **AGENDADO PARA O DIA 15/01/2024 ÀS 09HS.**

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira da Silva,
Pregoeiro.