



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página006 de 006

08/02/2024 16:25

Código	Nome	Valor
C5	Indenização Adicional	0,38 %
	Total null (%)	13,68 %
Código	Nome	Valor
D1	Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"	7,40 %
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38 %
	Total null (%)	7,78 %
Código	Nome	Valor
E1	Equipamentos de Segurança do Trabalho	6,27 %
E2	Auxílio Educação	1,51 %
E3	Vale-transporte	18,23 %
	Total null (%)	26,01 %
Total Encargos Sociais1:		108,29 %

Vistoria

Laudo: Vistoria para constatação de danos em Instalações Elétricas após um curto circuito ocasionado por problemas na rede de distribuição da concessionária. Constatou-se a interdição do Bloco do Ensino Médio e do Auditório, devido a danos nos quadros de distribuição, disjuntores, tomadas, fios, e em luminárias. Há emergência de interdição do espaço físico, mas a energia do segundo pavimento do Bloco do ensino médio e do Auditório, não está passível de utilização.

Emergencial: Sim
Tipo Problema: Elétrica/Equipamentos
Interdição: Não
Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	100,00 %	100,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
Marcelo Nadal	Elétrico