



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Laudo: A fiação existente apresenta vários pontos com perigo de superaquecimento e possíveis de curto circuito. Faz-se necessário sua adequação para utilização com segurança e dentro das normas da ABNT. Existe projeto que deve ser atualizado, bem como o orçamento.

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Elétrica/Equipamentos

Interdição: Não

Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	25,00 %	35,00 %
2	60	35,00 %	45,00 %
3	90	25,00 %	35,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
André Bueno Correa	Arquitetônico, Sondagem/Estrutural e Orçamentista
Luana Bottoli Schemmer	Orçamentista

