



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página003 de 003

21/02/2024 10:26

| Código                   | Nome                                                                                              | Valor    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D1                       | Reincidência de Grupo "A" sobre Grupo "B"                                                         | 7,40 %   |
| D2                       | Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38 %   |
| Total null (%)           |                                                                                                   | 7,78 %   |
| Código                   | Nome                                                                                              | Valor    |
| E1                       | Equipamentos de Segurança do Trabalho                                                             | 6,27 %   |
| E2                       | Auxílio Educação                                                                                  | 1,51 %   |
| E3                       | Vale-transporte                                                                                   | 18,23 %  |
| Total null (%)           |                                                                                                   | 26,01 %  |
| Total Encargos Sociais1: |                                                                                                   | 108,29 % |

Vistoria

Lauda: Após a vistoria, constatamos que os problemas de infiltrações e goteiras existentes na cobertura são muito graves, pois a água infiltra pela laje principalmente pelos pontos elétricos, alagando as salas e corredor, tornando-as impossibilitadas para o uso, devido aos últimos temporais ocorridos.

Diante disso, somos de parecer favorável que se faça o atendimento emergencial

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Outras

Interdição: Sim

Lauda Interdição: Deverá ser interdiçada provisoriamente e parcialmente durante os dias chuvosos, sendo liberada após dois (02) dias de tempo totalmente seco para o uso somente nos dias secos, até que ocorram as reformas necessárias para sua utilização, pois a mesma pode ter suas instalações elétricas e estruturas de forro afetadas pela incidência direta das intempéries.

Desembolso

| Código | Dias | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--------|------|--------------|--------------|
| 1      | 30   | 45,00 %      | 55,00 %      |
| 2      | 60   | 45,00 %      | 55,00 %      |

Responsáveis Técnicos

| Técnico               | Especialidades               |
|-----------------------|------------------------------|
| Jozana Chaves Ribeiro | Arquitetônico e Orçamentista |



24190000067019