

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CC - CASA CIVIL

E-MAIL

UA@CASACIVIL.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36469

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/03/2024

EDITAL NÚMERO: 185 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/04/2024 09:31

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/0801-0000819-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO PIRATINI DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CONDUTOR CABO E FITAISOLANTE

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.058,00

Item 1 - 0475.0222.000037

FITA ISOLANTE - COR: PRETA - CLASSE C - 20 METROS

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: rl

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,72

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FITA ISOLANTE - COR: PRETA; MATERIAL: PVC; CLASSE: C; ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM; LARGURA MÍNIMA: 18MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 20 METROS; ISOLAMENTO: 750V; TEMPERATURA MÍNIMA SUPORTÁVEL: 90° C; ANTICHAMA: SIM; NORMA: ABNT NBR 5410; ABNT-NBR 60454-3-1-5 E NORMA ROHS OU NORMA POSTERIOR VIGENTE; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Item 2 - 0475.0221.000338

CONDUTOR CABO PP 3 X 2,5 MM2 750V

QUANTIDADE: 200,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,43

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONDUTOR CABO PP 3 X 2,5 MM2. TENSAO NOMINAL: 750V; FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO TER MOPLASTICO A BASE DE PVC FLEXIVEL. TEMPERATURA MAXIMA DE OPE RACAO NO CONDUTOR DE 70°C EM SERVICO CONTINUO, 100°C EM SOBRE CARGA. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC FLEXI VEL (ST1)

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200



**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.