



20190000273458



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL



Certificado de Aprovação - PPCI Nº A00017046AA001

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul certifica que o **PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO** da edificação/área de risco de incêndio de **EEEM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (EEEM PIQUIRI)** e identificada por **SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (EEEM PIQUIRI)**, cadastrada no registro de CNPJ sob o número **92.941.681/0001-00**, com as seguintes informações declaradas em seu **PPCI**:

Ocupação: **E-1 - Ensino médio**

CNAE: **8520-1/00**

Grau de risco: **Baixo**

Área total construída: **1016,7 m²**

Nº de pavimentos: **2**

Altura descendente: **3,15 m**

Altura ascendente: **0 m**

Endereço: **RODOVIA BR 290 - KM 209. VILA PIQUIRI, CORDILHEIRA, CACHOEIRA DO SUL.**

Laudo de inviabilidade técnica e medida compensatória:

Controle de materiais de acabamento e revestimento:

Conforme decreto 53280/2016, para edificações existentes não regularizadas, é exigido Controle de materiais, todavia torna-se inviável tecnicamente atender tal medida uma vez que a edificação existente não apresenta projetos e/ou responsável técnico dos mesmos, NÃO havendo garantias para tal.

Sendo assim, será efetuada como medida compensatória o a instalação de detecção de incêndio nos ambientes a seguir: Laboratório, cozinha, refeitório, Biblioteca, sala da direção, SOE/SSE, sala dos professores e secretaria conforme RT5 parte 7.2 (CBMRS/2021), ANEXO A, TABELA 6E, Nota Específica 3.





Foram analisadas e aprovadas as seguintes medidas de segurança contra incêndio, iniciando-se o prazo para sua instalação, de acordo com o Decreto Estadual n.º 51.803/2014:

Medida de segurança contra incêndio aprovada	Norma utilizada
Acesso de Viaturas na edificação	Instrução Técnica nº 06 - CBPMESP
Alarme de Incêndio	ABNT NBR 17240 e NBR ISO 7240
Brigada de Incêndio	Resolução Técnica nº 15 - Parte 01 / 2023
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento	Instrução Técnica nº 10 - CBPMESP
Detecção de Incêndio	ABNT NBR 17240 e NBR ISO 7240
Extintores de Incêndio	Resolução Técnica nº 14/2016
Hidrantes e Mangotinhos	ABNT NBR 13714
Iluminação de Emergência	ABNT NBR 10898
Isolamento de Risco entre Edificações	Resolução Técnica nº 04/2022
Plano de Emergência	ABNT NBR 15219
Saída de Emergência	Resolução Técnica nº 11/2016
Segurança Estrutural em Incêndio	Instrução Técnica nº 08 - CBPMESP
Sinalização de Emergência	Resolução Técnica nº 12/2021

CORDILHEIRA, CACHOEIRA DO SUL, RS, 26 de Fevereiro de 2024

Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul

Este Certificado de Aprovação não possui validade para a obtenção de habite-se ou licença de funcionamento da edificação ou área de risco de incêndio junto à Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos responsáveis.

Autenticação Digital



CBMRS - 26/02/2024 17:03:46

Pagina 2 de 3



20190000273458

Este documento pode ser validado mediante verificação de autenticidade no item "Autenticação de Documento" na SOLCBM (secweb.procergs.com.br/solcbm). Use o número da assinatura digital.

Número de Autenticação

02024114184214





20190000273458

Nome do documento: CA_EDIFICACAO_2023.pdf

Documento assinado por

Vitor Garcia La Porta

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / FT PPCI / 485534501

Data

29/02/2024 13:07:00

