

Resposta PE 0181/2024 - LOTES 1, 2, 4, 5, 6 e 7 - Proposta e Catalogo.

DLP - Compras - [CBM] <compras@cbm.rs.gov.br>

Ter, 30/04/2024 14:57

Para: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Porto Alegre, 30 de abril de 2024.

Boa Tarde, Senhor Pregoeiro **Joycemar Moreira**.Referente ao PE **0181/2024**, concluímos o que segue:

Lote 1: Item 1 - **0515.0177.000104 - EXTINTOR DE INCENDIO - ABC PÓ QUÍMICO SECO 8KG 4A-40BC C/SUPOORTE - S/ INSTALAÇÃO**, ofertado pelo licitante **COMERCIAL DE PRODUTOS DE SEGURANCA PORTO LTDA**, com o **CNPJ: 49.701.319/0001-33**, após análise da proposta e catalogo por parte desta equipe, constatamos que o item atende as exigências do edital em tela, portanto, passamos a ter o item como **APROVADO**.

Lote 2: Item 1 - **0515.0177.010003 - LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA(LGE) - LGE CONCENTRADO 3% E 6%**, ofertado pelo licitante **COMERCIAL DE PRODUTOS DE SEGURANCA PORTO LTDA**, com o **CNPJ: 49.701.319/0001-33**, após análise da proposta e catalogo por parte desta equipe, constatamos que o item atende as exigências do edital em tela, portanto, passamos a ter o item como **APROVADO**.

Lote 4: Item 1 - **0515.0691.010026 - ANEL DE FITA- POLIÉSTER 120 CM**, ofertado pelo licitante **GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**, com o **CNPJ: 10.589.773/0001-09**, após análise da proposta e catálogos por parte desta equipe, constatamos que o item não atende as exigências do edital em tela, tais como, **LARGURA DA FITA: ENTRE 13 E 18 MM**, proposta enviada apresenta largura de 20mm, portanto, passamos a ter o item como **REPROVADO**.

Lote 4: Item 2 - **0515.0691.010027 - ANEL DE FITA- POLIÉSTER 60 CM**, ofertado pelo licitante **GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**, com o **CNPJ: 10.589.773/0001-09**, após análise da proposta e catálogos por parte desta equipe, constatamos que o item não atende as exigências do edital em tela, tais como, **LARGURA DA FITA: ENTRE 13 E 18 MM**, proposta enviada apresenta largura de 20mm, portanto, passamos a ter o item como **REPROVADO**.

Lote 4: Item 3 - **0515.0691.010028 - ANEL DE FITA- POLIÉSTER 80 CM**, ofertado pelo licitante **GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**, com o **CNPJ: 10.589.773/0001-09**,

após análise da proposta e catálogos por parte desta equipe, constatamos que o item não atende as exigências do edital em tela, tais como, **LARGURA DA FITA: ENTRE 13 E 18 MM**, proposta enviada apresenta largura de 20mm, portanto, passamos a ter o item como **REPROVADO**.

Lote 5: Item 1 - **0515.0691.010030 - POLIA- DUPLAPLACAS OSCILANTES**, ofertado pelo licitante **Tiago Martins de Lima Equipamentos**, com o **CNPJ: 17.924.845/0001-76**, após análise da proposta e catálogos por parte desta equipe, constatamos que o item não atende as exigências do edital em tela, tais como, **DEVERÁ A POLIA SER DO TIPO PMP (PRUSIK MINDING PULLEY) OU “BASE CHATA”**; **DEVERÁ POSSUIR ROLDANA EM AÇO**; **DEVERÁ POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ESTANQUE**; **DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO NFPA 1983 GENERAL USE**, portanto, passamos a ter o item como **REPROVADO**.

Lote 6: Item 1 - **0515.0691.010031 - PLACAMULTIPLICADORA ANCORAGENS - ALUMÍNIO 12 ORIFÍCIOS 36 KN**, ofertado pelo licitante **JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA**, com o **CNPJ: 41.053.553/0001-90**, após análise da proposta e catálogos por parte desta equipe, constatamos que o item não atende as exigências do edital em tela, tais como, **DEVERÁ POSSUIR 12 (DOZE) ORIFÍCIOS, COM DIÂMETRO ENTRE 19 E 21 MM**, **DEVERÁ POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES CE E NFPA GENERAL USE**; **AS INFORMAÇÕES COMO CERTIFICAÇÕES, NOME, MARCA E NÚMERO INDIVIDUAL DO PRODUTO DEVEM VIR IMPRESSAS NO EQUIPAMENTO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSE PRODUTO INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DE OUTROS DO MESMO MODELO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUA RASTREABILIDADE NO CASO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS**, portanto, passamos a ter o item como **REPROVADO**.

Lote 6: Item 2 - **0515.0691.010032 - PLACAMULTIPLICADORA ANCORAGENS - ALUMÍNIO 8 ORIFÍCIOS 36 KN**, ofertado pelo licitante **JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA**, com o **CNPJ: 41.053.553/0001-90**, após análise da proposta e catálogos por parte desta equipe, constatamos que o item não atende as exigências do edital em tela, tais como, **DEVERÁ POSSUIR 8 (OITO) ORIFÍCIOS, COM DIÂMETRO ENTRE 19 E 21 MM**, **DEVERÁ POSSUIR AS CERTIFICAÇÕES CE E NFPA GENERAL USE**; **AS INFORMAÇÕES COMO CERTIFICAÇÕES, NOME, MARCA E NÚMERO INDIVIDUAL DO PRODUTO DEVEM VIR IMPRESSAS NO EQUIPAMENTO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESSE PRODUTO INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DE OUTROS DO MESMO MODELO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUA RASTREABILIDADE NO CASO DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS**, portanto, passamos a ter o item como **REPROVADO**.

Lote 7: Item 1 - **0515.0691.010035 - POLIA- SIMPLES PLACAS OSCILANTES**, ofertado pelo licitante **JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA**, com o **CNPJ: 41.053.553/0001-90**, após análise da proposta e catálogos por parte desta equipe, constatamos que o item não atende as exigências do edital em tela, tais como, **2. DEVERÁ A POLIA SER DO TIPO PMP (PRUSIK MINDING PULLEY) OU “BASE CHATA”**; **3. DEVERÁ POSSUIR ROLDANA EM AÇO**; **4. DEVERÁ POSSUIR ROLAMENTOS DE ESFERAS ESTANQUE**; **5. DEVERÁ POSSUIR 01 (UM) ORIFÍCIO, COM CONDIÇÕES DE RECEBER A CONEXÃO DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MOSQUETÕES SIMULTANEAMENTE**; **7. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO CE EN 12278 E NFPA 1983 GENERAL USE**, portanto, passamos a ter o item como **REPROVADO**.

CARLOS RÂNIERE VIEIRA DIAS – CAPITÃO QOEM
Chefe do Setor de Catalogação da Divisão de Logística e Patrimônio do CBMRS

Op.: Sd Severo



De: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 26 de abril de 2024 17:21

Para: DLP - Compras - [CBM] <compras@cbm.rs.gov.br>

Assunto: PE 0181/2024 - LOTES 2, 4, 5, 6 e 7 - ANALISE PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

Prezados,

Informo que hoje, dia 26/04/2024, foi recebida nova proposta final e catálogo técnico (em anexos) do produto ofertado **PE 0181/2024, no lote 2, 4, 5, 6 e 7.**

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se os produtos ofertados atendem a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que a divulgação do resultado foi **AGENDADO PARA O DIA 30/04/2024 ÀS 14HS.**

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

	GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO	Joycemar Moreira, Pregoeiro (51) 993160474/(51) 3288 1192 Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC Secretaria Planejamento, Governança e Gestão +55 (51) 3288 1172 • 1173 • 1178
--	--	--

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º
andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

Joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br