



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36620

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/04/2024

EDITAL NÚMERO: 245 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/06/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0002890-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;0748-EQUIPAMENTOS/PECAS/ACESSORIOS P/NAVEGACAO;

JUSTIFICATIVA

AS MANGUEIRAS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REALIZAÇÃO DO COMBATE A INCÊNDIO URBANO PELO CORPO DE BOMBEIROS, AS MANGUEIRAS ADQUIRIDAS SUBSTITUIRÃO AS QUE SOFRERAM AVARIAS COM O TEMPO DE USO. OS BOTES INFLÁVEIS SÃO NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS DE ENCHENTES EM TODO ESTADO. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PREVISTOS É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA PODERMOS DAR CONTINUIDADE E OFERECER QUALIDADE AOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 BOTE INFLÁVEL - PVC Náutico 6 Lugares CBM RS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 45 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 108.798,70

Item 1 - 0748.0045.010004

BOTE INFLÁVEL - PVC Náutico 6 Lugares CBM RS

QUANTIDADE: 5,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 21.759,74

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/PECAS/ACESSORIOS P/NAVEGACAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTE INFLÁVEL - TIPO DE MATERIAL: PVC Náutico; COR: VERMELHO E LARANJA; NÚMERO DE LUGARES: 6 LUGARES; COMPRIMENTO MÍNIMO: 3.500,00 MM; LARGURA MÍNIMA: 1.500,00 MM; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: NÃO SE APLICA; GARANTIA: 12 MESES; ACOMPANHA: 6 (SEIS) REMOS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: O COMPRIMENTO INTERNO DEVERÁ SER DE 2,65 M; A LARGURA INTERNA DEVERÁ SER DE 0,60 M; O PESO MÁXIMO DEVERÁ SER 55 KG; OS FLUTUADORES DEVERÃO SER EM TECIDO PVC; O DIÂMETRO DO FLUTUADOR DEVERÁ SER 0,45M; O PISO DEVERÁ SER INFLÁVEL DE TECIDO PVC REFORÇADO; DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) BANCOS INFLÁVEIS; DEVERÁ POSSUIR 4 (QUATRO) PEGA MÃOS EMBORRACHADOS; DEVERÁ TER CORDA LATERAL (LINHA SALVA-VIDAS); DEVERÁ ACOMPANHAR FOLE PARA ENCHIMENTO; A QUANTIDADE DE CÂMARAS DEVERÁ SER DE 4 (QUATRO); O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DOS REMOS DEVERÁ SER DE TUBO DE ALUMÍNIO; AS PÁS DEVERÃO SER DE NYLON OU MATERIAL SIMILAR, DE MESMA QUALIDADE, OU SUPERIOR; O COMPRIMENTO DOS REMOS DEVERÁ SER ENTRE 1,20 M A 1,53 M; O GRAFISMO DA Balsa de Rafting DEVERÁ SER CONFORME LAYOUT NOS ANEXOS; LISTAGEM DE ANEXOS: ANEXO A - LAYOUT Balsa de Rafting;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Lote 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO - COMBATE A INCÊNDIO 1.1/2" TIPO 4

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência



PRAZO DE ENTREGA : 45 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 911.280,00

Item 1 - 0515.0691.009996

MANGUEIRA DE INCÊNDIO - COMBATE A INCÊNDIO 1.1/2" TIPO 4

QUANTIDADE: 1.000,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 911,28

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO - TIPO DE MANGUEIRA: COMBATE A INCÊNDIO 1.1/2" TIPO 4; COR: VERMELHA; TAMANHO: 15 METROS; PRESSÃO DE RUPTURA MÍNIMA: 55 KGf/cm²; RESISTÊNCIA: RUPTURA, ABRASÃO, TEMPERATURA E PRODUTOS QUÍMICOS; PRESSÃO DE TRABALHO: 14 KGf/cm²; CONEXÃO: TIPO STORZ; MATERIAL DA CONEXÃO: COBRE OU LATÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ POSSUIR REFORÇO TÊXTIL CONFECCIONADO COM 100% EM FIO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; DEVERÁ O REVESTIMENTO EXTERNO SER COMPOSTO BLEND DE PVC E BORRACHA NITRÍLICA OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, NA COR PRETA; DEVERÁ SEGUIR A NBR 14349 OU NORMA COM PADRÃO SUPERIOR DE SEGURANÇA E QUALIDADE; DEVERÁ SEGUIR A NORMA ABNT-NBR 11861 OU NORMA COM PADRÃO SUPERIOR DE SEGURANÇA E QUALIDADE, POSSUIR CERTIFICADO DA MARCA DE CONFORMIDADE ABNT N. 40.0010/99 OU NORMA COM PADRÃO SUPERIOR DE SEGURANÇA E QUALIDADE; DEVERÁ SER DO TIPO RECOMENDADO PARA A UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS E ÁREAS INDUSTRIAIS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

Lote 3 MANGUEIRA DE INCÊNDIO - COMBATE A INCÊNDIO 2.1/2" TIPO 4

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 45 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.364.930,00

Item 1 - 0515.0691.009997

MANGUEIRA DE INCÊNDIO - COMBATE A INCÊNDIO 2.1/2" TIPO 4

QUANTIDADE: 1.000,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.364,93

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MANGUEIRA DE INCÊNDIO - TIPO DE MANGUEIRA: COMBATE A INCÊNDIO 2.1/2" TIPO 4; COR: VERMELHA; TAMANHO: 15 METROS; PRESSÃO DE RUPTURA MÍNIMA: 55 KGf/cm²; RESISTÊNCIA: RUPTURA, ABRASÃO, TEMPERATURA E PRODUTOS QUÍMICOS; PRESSÃO DE TRABALHO: 14 KGf/cm²; CONEXÃO: TIPO STORZ; MATERIAL DA CONEXÃO: COBRE OU LATÃO; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ POSSUIR REFORÇO TÊXTIL CONFECCIONADO COM 100% EM FIO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; DEVERÁ O REVESTIMENTO EXTERNO SER COMPOSTO BLEND DE PVC E BORRACHA NITRÍLICA OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR E TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, NA COR PRETA; DEVERÁ SEGUIR A NORMA NBR 14349 OU NORMA COM PADRÃO SUPERIOR DE SEGURANÇA E QUALIDADE ABNT-NBR 11861 OU NORMA COM PADRÃO SUPERIOR DE SEGURANÇA E QUALIDADE, E POSSUIR CERTIFICADO DA MARCA DE CONFORMIDADE ABNT N. 40.0009/99 OU NORMA COM PADRÃO SUPERIOR DE SEGURANÇA E QUALIDADE; DEVERÁ SER DO TIPO RECOMENDADO PARA A UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS E ÁREAS INDUSTRIAIS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

