



DETALHAMENTO SINALIZAÇÕES

Opção 2

Opção 1

OU

NA PORTA

NA PAREDE

PRISMA EM CUBO

NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA

ALTURA MÍNIMA DE 1,50m

CBS - A instalação deve ser realizada, protegida, orientada e instalada a uma altura mínima de 1,50m, medida do piso, para garantir a visibilidade da sinalização, conforme a Resolução Técnica nº 1.202/02.

DETALHAMENTO DE EXTINTOR PORTÁTIL DE PISO E PAREDE

EXTINTOR DE PISO

EXTINTOR DE PAREDE

Min = 1,00m

Max = 1,60m

Min = 0,30m

Max = 1,60m

CBS: CASO O EXTINTOR FOR COLOCADO EM BASE DE SOLO, A BASE DEVERIA SER FIXADA AO PISO, QUANDO FOR FIXADO EM PAREDE, TODAS AS FASES DEVEM SER IDENTIFICADAS.

DETALHAMENTO ALARME DE INCÊNDIO

ALARME DE INCÊNDIO

ALARME DE INCÊNDIO

Min. 1,80m

2,20 a 3,50m

CBS: AS BATERIAS DEVEM POSSUIR LETEIRAS VARIÁVEIS NA COR VERDE E QUANDO ACONDADAS NA COR VERMELHA, RECOMENDA-SE QUE A CENTRAL SEJA INSTALADA DE FORMA QUE SEJA VISÍVEL PARA TODAS AS BATERIAS, COM UMA ALTURA ENTRE 1,40m E 1,80m DO PISO ACABADO, PARA OPERAÇÃO EM PÉ, 1,10m A 1,20m PARA OPERAÇÃO SENTADA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.

LOCAL RESERVADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

UNIDADE:

CAMPUS SÃO LUIZ GONZAGA - BLOCO 1

ENDEREÇO:

AVENIDA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 485

SÃO LUIZ GONZAGA

REFERÊNCIA:

BLOCO 01

DETALHE SINALIZAÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

PLANTA BAIXA BLOCO 1 E ÁREA COBERTA ANEXA

PROPRIETÁRIO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

AUTOR (S) DO PROJETO:

ARQ. ALINE DA SILVA MORAES MERINO- CAU A48682-5

PRANCHA

PPCI 03/04

REVISÕES

Nº	DATA	ASSUNTO DA REVISÃO	ALINE	DESENHO
01	MARÇO/2024			

DETALHE SINALIZAÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO SEM ESCALA

11/04/2024 13:47:59 UERGS/PROESP/PROAD/379592601 ANEXAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO

6



24195000002597

Nome do documento: SLG_PPCI_EXE_BL01_3.pdf

Documento assinado por

Aline da Silva Moraes Merino

Órgão/Grupo/Matrícula

UERGS / PROESP/PROAD / 379592601

Data

11/04/2024 11:11:21

