



24190000217509



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboração de Projeto

Página006 de 006
21/05/2024 14:53

Vistoria

Laudo: Após queda de árvore de grande porte em um dos blocos e muro interno da escola - provocada por fortes ventos e chuva; será necessária reforma da cobertura, com previsão de substituição de telhas, madeiramento do telhado, troca de forros, calha e reforma do muro.

Emergencial: Sim

Tipo Problema: Arquitetônica

Interdição: Não

Laudo Interdição:

Desembolso

Código	Dias	Valor Mínimo	Valor Máximo
1	30	45,00 %	55,00 %
2	60	45,00 %	55,00 %

Responsáveis Técnicos

Técnico	Especialidades
Felipe Teixeira de Mello	Arquitetônico e Orçamentista

