


○ DETALHE 1
ESC 1:50

PLANTA ELÉTRICA

ESC: 1:50

ESC: 1:50

LEGENDA	
	PONTO DE ILUMINAÇÃO
A -	INTERUPTOR, NO QUAL ESTÁ LIGADO
—○	INTERUPÇÃO SIMPLES APARENTE
—◊	INTERUPÇÃO DUPLA APARENTE
↘	TOMADA BAIXA 2P+1 APARENTE
↘	TOMADA MÉDIA 2P+1 APARENTE
↘	TOMADA ALTA 2P+1 APARENTE
↘	PONTO ELÉTRICO PARA CHUVEIRO
⊠	CAIXA DE PASSAGEM 200x200mm, ALTA, MÉDIA
⊠	CAIXA DE PASSAGEM 200x200mm SUBTERRÂNEA
⚡	ATERRAMENTO COM HASTE E BUCLE DE INSPEÇÃO
—	ELETRODUTO APARENTE
---	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
—	CABO QUADROPLEX ALUMÍNIO
.....	PROTEÇÃO DAS VIGAS
⬛	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO APARENTE
■	QUADRO DE ACOMENTAMENTO
□	CONDULETE PVC COM TAMPA
○	DESCIDA DE ELETRODUTO
⚡	CONJUNTO ISOLADOR TIPO ROLIMAN
⬛	REFLETOR LED 100W
⚡	RELE FOTOELÉTRICO

NOT AS

1. DENUNCIAR A UTILIZAÇÃO DA OFERTINA DE CIMENTO A PARTIR DE CADA POSICIONAMENTO NA SUBESTACÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
2. NÃO PODER SER INSTALADO UM DISJUNTOR TRIPLO DE 1500V PARA DISTRIBUIÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA SUBESTACÃO.
3. O CANTO QUADRADO DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER APROPRIADO NOS SEUS LADOS E SEUS PONTOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO.
4. A CONDIÇÃO ENTRE OS CASOS DE LUMINÁRIO E OS CASOS DE CORRE DEVE SER REALIZADA COM CONECTOR BIPOLAR E ISOLADO COM FITA AUTOLANTE E FITA ISOLANTE HOMODIRECIONAL.
5. TODOS OS CONDUTORES SEM ESPECIFICAÇÃO DE SEÇÃO NOMINAL DEVEM SER CONSIDERADOS DE 2,5mm².
6. TODOS OS ELÉTRICISTAS SEM ESPECIFICAÇÃO DE DIÂMETRO DEVEM SER CONSIDERADOS DE 80%³.

**MEDIDAS EM CM.
TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL**

P001	Atendimento PROCA nº 22/0602-0002933-2	Lucas Tuchtenhagen
Projeto	Conteúdo	Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIEDADE EDUCATIVA
DEAPS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA PENAL E SOCIEDADE EDUCATIVA



Presídio Estadual de Lajeado

ENDEREÇO	MANIPULO
Rua Benjamin Constant, S/Nº - Florestal, Lajeado - RS	LAEADO - RS
PROJETO	ÁREA
Projeto eletrônico para o PROCAP - ARTEFATOS DE CIMENTO	INDICADA
	ESCALA

Projeto elétrico para o PROCAP - ARTEFATOS DE CIMENTO

[illegible]

ELÉTRICO

ten

03

Nome do documento: ELE 01-03 - PEL.pdf

Documento assinado por

Lucas Griep Tuchtenhagen

Órgão/Grupo/Matrícula

SSPS / DEAPS / 4823729

Data

20/06/2023 13:43:29

