

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CRPO-C - CENTRAL

E-MAIL

CRPOC@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37218

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 29/07/2024

EDITAL NÚMERO: 613 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/08/2024 14:05

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0015772-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DO CABO ELÉTRICO EM VIRTUDE DE MANTER A REDE ELÉTRICA DA COUDELARIA DA SERRA/ CETRAPA/ CICEN/ FAZENDA DA BRIGADA MILITAR EM PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. TENDO EM VISTA A DISTÂNCIA DO TRANSFORMADOR ATÉ A SEDE ADMINISTRATIVA. CABE RESSALTAR QUE A COUDELARIA DE SERRA POSSUI LABORATÓRIO DE PESQUISAS, COLETAS DE SANGUES E EXAMES DE IMAGENS DO EQUINOS, EQUIPAMENTOS QUE SÃO DE ALTO CUSTO DE INVESTIMENTO. POR HAVER UMA REDE ELÉTRICA ANTIGA, ACONTECE MUITAS QUEDAS DE ENERGIA, OCASIONANDO QUEIMAS DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS DOS APARELHOS. PORTANTO COM INTUITO DE PREVENIR UM POSSÍVEL INCÊNDIO NA REDE ELÉTRICA, PODENDO OCORRER DANOS IRREVERSÍVEIS, SE JULGA NECESSÁRIO A COMPRA DO CABO ELÉTRICO. A CONTRATAÇÃO É VIÁVEL EM VIRTUDE DA MÃO DE OBRA SER EXECUTADA PELOS MILITARES QUE TRABALHAM NO SETOR DE OBRAS DO CRPO CENTRAL, TAMBÉM ESTÁ DENTRO DA PREVISÃO ANUAL DO CONCERTO DA REDE ELÉTRICA DA COUDELARIA DA SERRA, PORÉM ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOI ABERTO PREGÃO ELETRÔNICO CELIC PARA AQUISIÇÃO DO CABO. PARA VIABILIZAR A NECESSIDADE SE DEMONSTRA QUE HÁ RISCO DE CURTO E INCÊNDIO NA REDE ELÉTRICA. DEMONSTRANDO ENTÃO A REAL NECESSIDADE DA DEMANDA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 DL 005/CRPOC/2024 MATERIAL DE CONS BENS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO.

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 22.650,00

Item 1 - 0475.0221.010003

CABO ELETRICO - MULTIPLEXADO 4,00UN 0,6/1 KV 25,00MM2 ALUMÍNIO TEMPERA: MOLE

QUANTIDADE: 1.500,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 15,10

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETRICO - TIPO DE CONDUTOR: MULTIPLEXADO; NUMERO DE CONDUTORES: 4,00 UN; TENSÃO: 0,6/1 KV; SECCAO: 25,00 MM²; DIAMETRO EXTERNO: 19,22 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMÍNIO; TEMPERA: MOLE; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: POLIETILENO; COR: PRETO,CINZA,VERMELHO E ALUMNIO; TEMPERATURA DE OPERACAO: 90°; CLASSE DE ENCORDAMENTO: 2; ANTICHAMAS: SIM; NORMA: NBR 8182; FORNECIMENTO: ROLO 100M; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: 3 FASES E 1 NEUTRO; CONDUTOR FASE: ISOLADO E CONDUTOR NEUTRO: NU;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO CENTRAL PINTO BANDEIRA 360 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1500

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO



REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.



**ANEXOS**

DL 005/CRPOC/2024 MATERIAL DE CONS BENS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO.

---