



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37316

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 08/08/2024

EDITAL NÚMERO: 673 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/08/2024 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1500-0018870-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEAPI

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 FITA ISOLANTE - CABO ELETRICO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 6.426,00

Item 1 - 0475.0222.000037

FITA ISOLANTE - COR: PRETA - CLASSE C - 20 METROS

QUANTIDADE: 50,0000

UNIDADE: rl

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,72

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FITA ISOLANTE - COR: PRETA; MATERIAL: PVC; CLASSE: C; ESPESSURA MÍNIMA: 0,13MM; LARGURA MÍNIMA: 18MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 20 METROS; ISOLAMENTO: 750V; TEMPERATURA MÍNIMA SUPORTÁVEL: 90° C; ANTICHAMA: SIM; NORMA: ABNT NBR 5410; ABNT-NBR 60454-3-1-5 E NORMA ROHS OU NORMA POSTERIOR VIGENTE; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL_ ALMOXARIFADO SEAPI RUA GONÇALVES DIAS 661 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Item 2 - 0475.0221.010003

CABO ELETRICO - MULTIPLEXADO 4,00UN 0,6/1 KV 25,00MM2 ALUMÍNIO TEMPERA: MOLE

QUANTIDADE: 400,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 15,10

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETRICO - TIPO DE CONDUTOR: MULTIPLEXADO; NUMERO DE CONDUTORES: 4,00 UN; TENSÃO: 0,6/1 KV; SECCAO: 25,00 MM2; DIAMETRO EXTERNO: 19,22 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMÍNIO; TEMPERA: MOLE; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: POLIETILENO; COR: PRETO,CINZA,VERMELHO E ALUMINIO; TEMPERATURA DE OPERACAO: 90°; CLASSE DE ENCORDAMENTO: 2; ANTICHAMAS: SIM; NORMA: NBR 8182; FORNECIMENTO: ROLO 100M; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: 3 FASES E 1 NEUTRO; CONDUTOR FASE: ISOLADO E CONDUTOR NEUTRO: NU;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO PESQ. SAÚDE ANIMAL INST DE PESQ. VETERINÁRIAS DESIDÉRIO FINAMOR ESTRADA DO CONDE 6000 - ELDORADO DO SUL RS QUANTIDADE: 400

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.