

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CC - CASA CIVIL

E-MAIL

UA@CASACIVIL.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37542

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 30/08/2024

EDITAL NÚMERO: 771 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/09/2024 09:31

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/0801-0002316-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇOES ELÉTRICAS;

JUSTIFICATIVA

INSTALAÇÃO DE 14 NOVOS CONDICIONADORES DE AR NO 4º PAVIMENTO DA ALA GOVERNAMENTAL, PARA CONTEMPLAR AS ADEQUAÇÕES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO INTITULADA "PROJETO GRAS", EM SUBSTITUIÇÃO ÀS MÁQUINAS ANTIGAS - RETIRADAS PARA A OBRA QUE FORAM INSTALADAS AO LONGO DOS ANOS DE MANEIRA DESORDENADA E SEM PADRÃO ENTRE AS QUE SE AVIZINHAVAM NO MESMO PAVIMENTO. CONSIDERANDO QUE JÁ POSSUÍMOS AS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS, SOLICITO QUE SEJA EXECUTADO A AÇÃO CONTANDO COM SOLUÇÕES DA MÃO DE OBRA INTERNA, PARA O QUE FOR DO ESCOPO DELES E COM CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DO QUE FUGIR DO ESCOPO DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO

DESCRÍÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MATERIAL ELÉTRICO

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 5.678,58

Item 1 - 0475.0133.010010

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR 225A DIN CURVAC 35KA

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 438,80

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇOES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - TIPO DE POLOS: TRIPOLAR; CORRENTE NOMINAL (IN): 225A; TIPO DE PADRÃO: DIN; CURVA DISPARO MAGNÉTICO: CURVA C; TENSÃO: 380/440V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; CAPACIDADE INTERRUPÇÃO: 35KA; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO; NORMA: NBR NM 60898 E NBR 609472 OU NORMA POSTERIOR VIGENTE; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 2 - 0475.0177.010026

ELETRODUTO METÁLICO - AÇO GALVANIZADO OU ZINCADO 2,00POL BARRA 6.000 MM

QUANTIDADE: 26,0000

UNIDADE: br

VALOR UNITÁRIO: R\$ 201,53

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇOES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ELETRODUTO METÁLICO - MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO: GALVANIZADO OU ZINCADO; NORMA: ABNT NBR 13507/21 OU POSTERIOR VIGENTE; EXTREMIDADE: ROSCA; DIÂMETRO: 2,00 POL; ESPESSURA: 50,00 MM; FORNECIMENTO: BARRA 6.000 MM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 26

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.