



20060200040653



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO: 20/0602-0004065-3
ASSUNTO: INSTALACAO DE TELA SOBRE PATIO DE SOL
LOCAL: PRESIDIO ESTADUAL DE FREDERICO WESTPHALEN
MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN/RS
Destino: GUSTAVO BRUSTOLIN / CROP: 15ª CROP


Frederico Westphalen, 30 de outubro de 2023

Informação nº26/2023

15ªCRO/SOP/ESCRITÓRIO FREDERICO WESTPHALEN

Ao cumprimentá-lo (a), informo que verifiquei a alteração proposta a folha 119, que reza sobre a troca da tela inicialmente projetada, que seria a TELA GALVANIZADA FIO 18 (2,1mm) - MALHA 25x25mm, para a de TELA GALVANIZADA FIO 14 (2,1mm) - MALHA 25x25mm. Ou seja, uma tela mais resistente, pois conforme testes já realizados pela segurança prisional, e concordamos com a alteração proposta uma vez que vai de encontro a melhoria na segurança do sistema proposto.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.



Eng. Edison Augusto Dalmolin
Id. Func. 2682931/3 - CREA-RS 093583
24ª CROP Frederico Westphalen - DOP/SOP

ÉDISON AUGUSTO DALMOLIN
ENG. CIVIL CREA 93583
Mat. 2682931/3



15ª CROP/SOP – ESCRITÓRIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RUA PRES. KENEDY, 1235 – CENTRO – FW/RS
CEP 98400-000



20060200040653

Nome do documento: informacao 26.pdf

Documento assinado por

Edison Augusto Dalmolin

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / 15ªCROP / 268293103

Data

30/10/2023 08:58:56

