

Prezados,

Em Análise da Documentação apresentado pela Empresa WDD, temos as seguintes considerações.

Apesar da proposta apresentar características arquitetônicas semelhantes às do objeto, bem como o sistema construtivo apresentado ter desempenho adequado as normas brasileiras conforme demonstrado por Datec, ele diferencia em muito no proposto do objeto deste certame, *“As UH serão construídas em parede de estrutura metálica pré-fabricados autoportantes com fechamento com placas delgadas”*.

O sistema construtivo do certame também se caracteriza, além da estrutura metálica autoportante, nos seus acabamentos pela utilização de painéis em gesso e chapas cimentícias com aplicação de pintura e demais revestimentos, fato este que não é apresentado na proposta, se utilizando de painéis metálicos como acabamento.

Sendo assim consideramos que a proposta se diferencia do objeto desta licitação.

Cordialmente,