



## Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

## SECRETARIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS

## UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

1BBM - 1º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - PORTO ALEGRE

## E-MAIL

1BBM-SLOG@CBM.RS.GOV.BR

## ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

## TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37771

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/09/2024

EDITAL NÚMERO: 893 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 03/10/2024 14:01

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1207-0003561-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

## JUSTIFICATIVA

DEVIDO AOS EVENTOS CLIMÁTICOS DO MÊS DE MAIO, SE FAZ NECESSÁRIO A TROCA DA FIAÇÃO ELÉTRICA. DEVIDO AOS EVENTOS CLIMÁTICOS DO MÊS DE MAIO, SE FAZ NECESSÁRIO A TROCA DA FIAÇÃO ELÉTRICA.

## DESCRÍCÃO DO OBJETO

Lote 1 DISPENSA PARA AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO 2,5 MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 896,00

Item 1 - 0475.0221.000461

CABO ELÉTRICO - FLEXÍVEL - 750 VOLTS - 2,50MM<sup>2</sup> - VERMELHO

QUANTIDADE: 400,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,24

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETTRICO - TIPO DE CONDUTOR: FLEXÍVEL; NÚMERO DE CONDUTORES: 1,00 UN; TENSÃO: 750 VOLTS; SEÇÃO: 2,50 MM<sup>2</sup>; DIÂMETRO EXTERNO: 3,60 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: 70°C; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: VERMELHA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 70°C; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 6; NORMA: NM 280 OU POSTERIOR VIGENTE; FORNECIMENTO: ROLO MÍNIMO 100M; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - ANTICHAMA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

## LOCais DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 400

## OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

## OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.