



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE COMANDO E CONTROLE INTEGRADO  
DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

<b>INFORMAÇÃO Nº 312/2024-DTIC/DCCI/SSP</b>		<b>DATA: 14/09/2024</b>
<b>REFERÊNCIA:</b>	24/1200-0001230-2	
<b>ASSUNTOS:</b> Aquisição de baterias para Nobreaks		
<b>INTERESSADOS:</b> Secretaria da Segurança Pública		
<b><u>Ao Senhor Diretor:</u></b>		
<p>1. Versa o presente expediente sobre a necessidade de substituição de baterias estacionárias nos Nobreaks instalados junto aos racks que são responsáveis pela guarda dos equipamentos que mantêm o serviço da rede interna da Secretaria da Segurança Pública/RS. A substituição é necessária para garantir o pleno fornecimento de energia e o funcionamento dos equipamentos que suportam a infraestrutura de rede desta secretaria, essencial para o desempenho das atividades operacionais;</p> <p>2. Os cinco Nobreaks em questão possuem os seguintes números de patrimônio: 343256, 343251, 218899, 343254 e 343265. Tratam-se de modelos APC Smart-UPS 3000, os quais requerem baterias estacionárias VRLA seladas, de 12 volts e 18 Ah (Amperes Hora), conforme consta no Código GCE: 0600.0045.000045;</p> <p>3. Destaca-se que a substituição dessas baterias é essencial para garantir a segurança e a continuidade do fornecimento de energia para os racks que mantêm a rede interna da SSP, assegurando a estabilidade e operação dos serviços críticos de rede. No entanto, observou-se que a proposta inicial contemplava apenas uma bateria por Nobreak, o que é insuficiente, visto que cada Nobreak necessita de quatro baterias, totalizando 20 unidades no pedido.</p> <p>4. Encaminho o presente expediente para o senhor diretor do DCCI, para análise e deliberação, <b>ressaltando o não aceite</b> da proposta anterior devido à quantidade insuficiente de baterias solicitadas. A correção necessária deve ser feita para que cada Nobreak receba quatro baterias, totalizando 20 unidades no total.</p>		
<b>MARCELO MELZ RODRIGUES</b> Assessor Técnico		





**SSP/DCCI/DTIC**

I - Acolho a manifestação.

II - Encaminhe-se, nos termos acima.

ARTHUR DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR – CAP QOEM  
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação





24120000012302

**Nome do documento:** 312 - 241200-0001230-2 Aquisicao bateria no-break - Copia.docx

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Arthur de Oliveira Moraes Junior	SSP / DTIC / 2521768	14/10/2024 16:33:42

