



GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Obras Públicas

SGO: SE/2023/00031

PROA: 22/2200-0003607-0

Objeto: Reforma

Estabelecimento: CE Cônego Afonso Scherer

Município: Santa Maria do Herval/RS

Crop: 2ª Novo Hamburgo

Novo Hamburgo, 07 de março de 2024.

RELATÓRIO DE VISTORIA

A vistoria tem por objetivo verificar se os serviços elencados abaixo ainda persistem para a realização de reforma no CE Cônego Afonso Scherer, situado no município de Santa Maria do Herval/RS.

ACESSIBILIDADE/RAMPAS: Não existem rampas para garantir a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais na área de alimentação, biblioteca e quadra de esportes.



F01: Acesso/Área de Alimentação



F02: Acesso/Biblioteca

COBERTURA/ACESSO: Há necessidade de cobertura junto a entrada principal do estabelecimento de ensino a fim de proporcionar livre acesso nos dias de chuva.





GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria de Obras Públicas



F03: Acesso Principal/Cobertura



F04: Acesso Principal/Cobertura

QUADRA DE ESPORTES: O ginásio previsto no projeto original não foi concluído tornando necessária a reforma/ampliação da cobertura metálica, vedações laterais em alvenaria com a colocação de janelas, instalação elétrica, execução do piso da quadra poliesportiva, construção de arquibancadas e pintura do prédio.




F05: Quadra/Piso



F06: Quadra/Fechamento

PPCI/EXTINTORES DE INCÊNDIO: Há necessidade de modificar o sentido de abertura do portão existente e construir novo portão junto ao acesso lateral no ginásio a fim de garantir a rota de fuga em caso de incêndio. Os extintores de incêndio existentes deverão ser substituídos por não atender as normas vigentes.

Desse modo, pode-se afirmar que a demanda não sofreu alteração com o passar do tempo e deverá ser realizada de forma planejada a fim de garantir a acessibilidade e as praticas esportivas em qualquer tempo.


Arq. José Ricardo Juchem

IF3081095-2 SOP/2CROP Novo Hamburgo/RS

