



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
14ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS /DRF/SOP

RELATÓRIO DE VISTORIA

OBJETO: **Vistoria**
Próprio: **ETE Guaramano**
Local: **Rua Miguel Kaminski – Guarani das Missões/RS**
Órgão: **Secretaria Estadual de Educação**

Conforme solicitação da 14ª CRE, foi realizada uma vistoria na ETE Guaramano, em 23/09/2024, em decorrências do temporal que atingiu o município de Guarani das Missões, na madrugada de 20/09/24.

Durante a vistoria, verificou-se que houve infiltrações no forro do auditório, devido ao destelhamento causado pelos eventos climáticos que ocorreram na cidade.

Verificou-se também que o temporal levantou toda a cobertura do Bloco mais novo, situado à esquerda.

Também observamos que o forro do auditório foi danificado pelas infiltrações.

CONCLUSÃO

Após a vistoria na escola, constatamos a necessidade de uma reforma para substituir a cobertura dos blocos atingido pelos fortes ventos, que causaram infiltrações nas salas de aula, devido as telhas terem sido arrancadas pelo vento. A substituição da cobertura faz-se necessário, porque além das telhas que foram arrancadas, possui telhas que estão trincadas. Também faz-se necessário a substituição do forro do auditório que ficaram danificados, devido às infiltrações.

Diante disso, somos de parecer favorável que se faça o **atendimento emergencial da solicitação da reforma da cobertura**, em benefício da comunidade escolar, para que a situação não seja agravada, colocando em risco a comunidade escolar.

Segue em anexo, relatório fotográfico.

Santo Ângelo, 24 de setembro de 2024.


Arqª. Jozana Chaves Ribeiro
SOP-14ª CROP – Santo Ângelo/RS
Matricula n.º 3081311/2
CAU A54134-6



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE REGIONAIS E FISCALIZAÇÃO
14ª COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
ETE GUARAMANO - Guarani das Missões/RS




Arq. Jozana Chaves Ribeiro
14ª CRQP – SQP – Santo Ângelo/RS
Id. Func. 3081311/02 - CAUBR A54134-6