

## Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

## SECRETARIA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CC - CASA CIVIL

## E-MAIL

UA@CASACIVIL.RS.GOV.BR

## ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

## TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38169

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 08/11/2024

EDITAL NÚMERO: 1112 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/11/2024 09:31

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/0801-0002863-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

## JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE 35 METROS DE CABO PP 4 X 1,5 PARA INSTALAÇÃO NOVOS CONDICIONADORES DE AR NO PALÁCIO DAS HORTÉNSIAS EM CANELA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS MÁQUINAS ANTIGAS -RETRIDAS. ITEM SELECIONADO APRESENTA-SE COMO ALTERNATIVA MAIS VIÁVEL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA.

## DESCRÍÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AQUISIÇÃO DE 35 METROS DE CABO PP 4 X 1,5 PARA INSTALAÇÃO NOVOS CONDICIONADORES DE AR NO PALÁCIO DAS HORTÉNSIAS EM CANELA

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 205,45

Item 1 - 0475.0221.010002

CABO ELETTRICO - CABO PP 4,00UN 500V 1,50MM2 PRETO

QUANTIDADE: 35,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 5,87

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETTRICO - TIPO DE CONDUTOR: CABO PP; NUMERO DE CONDUTORES: 4,00 UN; TENSÃO: 500V; SEÇÃO: 1,50 MM<sup>2</sup>; DIÂMETRO EXTERNO: 9,50 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO; TEMPERA: MOLE; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: PRETO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: CLASSE TÉRMICA 70OC; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: C5; ANTICHAMAS: SIM; NORMA: NBR NM 280; FORNECIMENTO: MÉTRICO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 35

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.