

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CC - CASA CIVIL

E-MAIL

UA@CASACIVIL.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38364

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/11/2024

EDITAL NÚMERO: 1213 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/12/2024 09:31

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/0801-0003174-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

JUSTIFICATIVA

PARA SUPRIR O ESTOQUE E ATENDER AS DEMANDAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PALÁCIO PIRATINI DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO

DESCRÍÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MATERIAL ELÉTRICO

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 3.814,20

Item 1 - 0475.0221.000483

CABO ELÉTRICO - FLEXÍVEL 0,6/1KV 4,00MM² PRETO

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 415,10

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETTRICO - TIPO DE CONDUTOR: CABO FLEXIVEL; NUMERO DE CONDUTORES: 1,00 UN; TENSÃO: 0,6/1KV; SECCAO: 4,00 MM²; DIAMETRO EXTERNO: 6,00 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: EPR OU HEPR; COR: PRETO; TEMPERATURA DE OPERACAO: 90°C; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 4 OU 5; ANTICHAMAS: SIM; NORMA: NBR 7286, NBR NM 280 E NBR 6251.; FORNECIMENTO: ROLO DE 100 METROS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 2 - 0475.0221.000456

CABO ELÉTRICO - FLEXÍVEL - 750 VOLTS - 4,00MM² - VERMELHA

QUANTIDADE: 200,0000

UNIDADE: m

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETTRICO - TIPO DE CONDUTOR: FLEXIVEL; NUMERO DE CONDUTORES: 1,00 UN; TENSÃO: 750 VOLTS; SECCAO: 4,00 MM²; DIAMETRO EXTERNO: 4,10 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: 70°C; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: VERMELHA; TEMPERATURA DE OPERACAO: 70°C; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 6; NORMA: NM 280 OU POSTERIOR VIGENTE; FORNECIMENTO: ROLO 100M; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - ANTICHAMA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

Item 3 - 0475.0353.010021

TOMADA - DE EMBUTIR BRANCA 02 POLOS + 01 TERRA 20A 250V MARCA SCHNEIDER

QUANTIDADE: 50,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 17,76

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TOMADA - TIPO: MÓDULO 2P+T; 20A; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; COR: BRANCA; POLOS: 02 POLOS + 01 TERRA; CORRENTE ELÉTRICA: 20A; TENSÃO MÍNIMA: 250V; POSIÇÃO: NÃO SE APLICA; PLACA: NÃO; COR PLACA: NÃO SE APLICA; NORMA: ABNT NBR 14136/2012 NBR 60884-1 OU NORMA POSTERIOR VIGENTE; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVERÁ SER DA LINHA ORION, MARCA SCHNEIDER;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Item 4 - 0475.0353.010024

TOMADA - SIMPLES DE EMBUTIR BRANCA 02 POLOS + 01 TERRA 10A 250V SCHNEIDER

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 15,16

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TOMADA - TIPO: MÓDULO 2P+T; 10A; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; COR: BRANCA; POLOS: 02 POLOS + 01 TERRA; CORRENTE ELÉTRICA: 10A; TENSÃO MÍNIMA: 250V; POSIÇÃO: VERTICAL; PLACA: NÃO; COR PLACA: BRANCA; NORMA: ABNT NBR 14136/2012 NBR 60884-1 OU NORMA POSTERIOR VIGENTE; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: O ITEM DEVERÁ SER: MÓDULO TOMADA DE ENERGIA 2P+T; 10A; 250V; BIVOLT; NÃO DEVERÁ ACOMPANHAR PLACA; DEVERÁ SER DA LINHA ORION, MARCA SCHNEIDER;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA CIVIL - MATERIAIS E PATRIMÔNIO RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.