



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38454

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 04/12/2024

EDITAL NÚMERO: 1287 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/12/2024 10:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1956-0001007-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

PARA SUBSTITUIR OS EXISTENTES NA FETLSVC SRO 68584

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ABRIGO METÁLICO EXTINTOR INCÊNDIO SOBREPOR METÁLICO VERMELHA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 907,60

Item 1 - 0515.0177.000111

ABRIGO METÁLICO EXTINTOR INCÊNDIO SOBREPOR METÁLICO VERMELHA 750MMX300MMX210MM

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 226,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ABRIGO METÁLICO - TIPO: EXTINTOR INCÊNDIO SOBREPOR; MATERIAL: METÁLICO; ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ; COR: VERMELHA; ESPESSURA MÍNIMA: 3MM; ALTURA MÍNIMA: 750MM; LARGURA MÍNIMA: 300MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA: 210MM; VISOR: SIM; MATERIAL VISOR: ACRÍLICO; GARANTIA: 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA FETLSVC - FUNDAÇÃO LIBERATO INCONFIDENTE 395 PRIMAVERA NOVO HAMBURGO RS QUANTIDADE: 4

Lote 2 EXTINTOR DE INCENDIO - BC DIÓXIDO DE CARBONO 4KG 5BC COM SUPORTE

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.417,34

Item 1 - 0515.0177.000110



EXTINTOR DE INCENDIO - BC DIÓXIDO DE CARBONO 4KG 5BC COM SUPORTE

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: pc VALOR UNITÁRIO: R\$ 708,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EXTINTOR DE INCENDIO - CORPO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO: CILÍNDRICO; MATERIAL DO CORPO DO EXTINTOR: AÇO CARBONO; CLASSE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO: BC; COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO: DIÓXIDO DE CARBONO; CAPACIDADE DE CARGA: 4KG; CAPACIDADE EXTINTORA: 5BC; CARGA: COM CARGA; SUPORTE: COM SUPORTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: USO PREDIAL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 12

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA FETLSVC - FUNDAÇÃO LIBERATO INCONFIDENTE 395 PRIMAVERA NOVO HAMBURGO RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 12

PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO: TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. ** CONDIÇÕES PARA ASSINATURA CONTRATUAL ** O LICITANTE VENCEDOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, RECARGA E MANUTENÇÃO, POR OCASIÃO DA ASSINATURA CONTRATUAL DEVERÁ APRESENTAR O CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DA EMPRESA JUNTO AO INMETRO COM DATA DE VALIDADE EM VIGOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM O PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE CARTA FORNECIDA PELO FABRICANTE, INDICANDO O PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E DE 60 MESES PARA TESTE HIDROSTÁTICO DO EQUIPAMENTO.