



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

PGE - SETOR ÚNICO DA PGE

E-MAIL

DA-EPM@PGE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38432

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 03/12/2024

EDITAL NÚMERO: 1258 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/12/2024 14:16

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1000-0027924-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (CABOS E DISJUNTORES) PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS HALLS DOS ELEVADORES DO 14º AO 17º ANDAR DO PRÉDIO DAER/PGE, EM VIRTUDE DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO NOS ACESSOS ÀS UNIDADES, BEM COMO PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO GERAL NESTES ESPAÇOS, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS DA PGE. VIÁVEL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MATERIAIS ELÉTRICOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0475.0133.000287

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - MONOPOLAR 20A DIN CURVA C 3KA

QUANTIDADE: 10,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - TIPO DE POLOS: MONOPOLAR; CORRENTE NOMINAL (IN): 20A; TIPO DE Padrão: DIN; CURVA DISPARO MAGNÉTICO: CURVA C; TENSÃO: 240/415V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; CAPACIDADE INTERRUPÇÃO: 3KA; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO; NORMA: NBR NM 60898 E NBR 609472 OU NORMA POSTERIOR VIGENTE; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCais DE ENTREGA:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PGE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO / SEÇÃO DE PATRIMÔNIO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS

QUANTIDADE: 10

Item 2 - 0475.0221.000380

CABO ELETTRICO FLEX 1 SECÃO 2,50MM2 750V AZUL

QUANTIDADE: 500,0000 UNIDADE: m

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETTRICO; TIPO: FLEXIVEL; NUMERO CONDUTOR: 1; SECÃO: 2,50MM²; TENSÃO: 750V; DIAMETRO EXTERNO: 2,50 MM²; CONDUTOR: 1PAR; COBRE; TEMPERA: MEIO; ISOLACAO: DUPLA; MATERIAL: POLICLORETO VINILA; COR: AZUL; TEMPERATURA OPERACAO: 70°C; CLASSE ENCORDOAMENTO: 5; NORMA: NBR 6148; FORNECIMENTO: ROLO

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOCAS DE ENTREGA:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PGE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO / SEÇÃO DE PATRIMÔNIO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 500

Item 3 - 0475.0221.000458

CABO ELÉTRICO - FLEXÍVEL - 750 VOLTS - 2,50 MM² - PRETO

QUANTIDADE: 500,0000 UNIDADE: m

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETRICO - TIPO DE CONDUTOR: FLEXÍVEL; NÚMERO DE CONDUTORES: 1,00 UN; TENSÃO: 750 VOLTS; SEÇÃO: 2,50 MM²; DIÂMETRO EXTERNO: 3,60 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: 70°C; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: PRETA; TEMPERATURA DE OPERACAO: 70°C; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 6; NORMA: NM 280/2011 OU POSTERIOR VIGENTE; FORNECIMENTO: ROLO 100M ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ANTICHAMA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PGE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO / SEÇÃO DE PATRIMÔNIO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 500

Item 4 - 0475.0221.000461

CABO ELÉTRICO - FLEXÍVEL - 750 VOLTS - 2,50MM² - VERMELHO

QUANTIDADE: 500,0000 UNIDADE: m

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETRICO - TIPO DE CONDUTOR: FLEXÍVEL; NÚMERO DE CONDUTORES: 1,00 UN; TENSÃO: 750 VOLTS; SEÇÃO: 2,50 MM²; DIÂMETRO EXTERNO: 3,60 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: 70°C; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: VERMELHA; TEMPERATURA DE OPERACAO: 70°C; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 6; NORMA: NM 280 OU POSTERIOR VIGENTE; FORNECIMENTO: ROLO MÍNIMO 100M ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - ANTICHAMA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PGE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO / SEÇÃO DE PATRIMÔNIO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 500

Item 5 - 0475.0221.010010

CABO ELETRICO - FLEXÍVEL 1,00UN 750V 2,50MM² COBRE TEMPERA: MOLE AMARELO

QUANTIDADE: 500,0000 UNIDADE: m

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALAÇÕES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETRICO - TIPO DE CONDUTOR: FLEXÍVEL; NÚMERO DE CONDUTORES: 1,00 UN; TENSÃO: 750V; SEÇÃO: 2,50 MM²; DIÂMETRO EXTERNO: 3,50 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: AMARELO; TEMPERATURA DE OPERACAO: 70 °C; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 6; ANTICHAMAS: SIM; NORMA: ABNT NM 280; ABNT NM 247-2; ABNT NM 247-3; FORNECIMENTO: ROLO COM NO MÍNIMO 100M;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PGE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO / SEÇÃO DE PATRIMÔNIO AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 500

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.