Emissão: 18/12/2024 - 10:12



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38505 DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 10/12/2024 EDITAL NÚMERO: 45 / 2025 DATA DA REALIZAÇÃO: 29/01/2025 09:30 NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0007208-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0420-COMPONENTES P/EQUIPAMENTOS ELETRICOS/ELETRONICOS/ TECNOLOGIA;

JUSTIFICATIVA

NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE BATERIAS NOBREAK DESTINADAS AO ATENDIMENTO DOS ELEVADORES DO CAFF. TAIS EQUIPAMENTOS DESEMPENHAM UM PAPEL CRUCIAL NA SEGURANCA E NO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DOSSISTEMAS DE ELEVAÇÃO EM SITUAÇÕES DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO RESPONSÁVEL POR FORNECER ENERGIA TEMPORÁRIA PARA O ELEVADOR EM CASO DE QUEDA OU FALHA DA ENERGIA ELÉTRICA PRINCIPAL. ISSO EVITA QUE O ELEVADOR PARE ABRUPTAMENTE OU FIQUE PRESO ENTRE ANDARES, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E PERMITI NDO QUE O ELEVADOR SEJA MOVIDO PARA O ANDAR MAIS PRÓXIMO OU ATÉ CONTINUE OPERANDO POR UM PERÍODO LIMITADO. A AQUISIÇÃO VIA COMPRA NORMAL COM ENTREGA IMEDIATA, COM BASE NA LF 14.133/2021, É CONSIDERADA A OPÇÃO MAIS VIÁVEL E ÁGIL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 BATERIA - ACUMULADOR DE ENERGIA MARCA: CSB; MODELO: UPS 12580 F2

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP · Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 77.878,80

Item 1 - 0420.0660.010018

BATERIA - ACUMULADOR DE ENERGIA MARCA: CSB; MODELO: UPS 12580 F2

QUANTIDADE: 360,0000 VALOR UNITÁRIO: R\$ 216,33 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: COMPONENTES P/EQUIPAMENTOS ELETRICOS/ELETRONICOS/ TECNOLOGIA

BATERIA - TIPO: ACUMULADOR DE ENERGIA (BATERIA DE DESCARGA ULTRARRÁPIDA) DE CHUMBO ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA (VLRA); MODELO: CSB UPS 12580 F2; VOLTAGEM: 12V (6 CÉLULAS POR UNIDADE); AMPERAGEM: CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA: 4,8 AMPERES (5 SEGUNDOS); CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: 575 AMPERES; CORRENTE MÁXIMA DE CARGA: 4,8 AMPERES; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: USO DA BATERIA: EM NOBREAKS UTILIZADOS EM SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO DE ELEVADORES; DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA ABSORBENT GLASS MAT (AGM) PARA RECOMBINAÇÃO DE GÁS EFICIENTE DE ATÉ 99%; CAPACIDADE NOMNAL: 580 W A TAXA DE 5 MINUTOS A 9,60 V POR PCS A 25 °C (77 F); RESISTÊNCIA INTERNA: APROX 11,80 MO; TIPO DE TERMINAL: TERMINAL F2 - FASTON TAB 250; MATERIAL: ABS (UL 94-HB) E RETARDANTE DE CHAMAS (94-V0); VIDA ÚTIL DO PRODUTO: ATÉ 5 ANOS EM SERVIÇO DE ESPERA A 25 °C; GARANTIA DO PRODUTO: MÍNIMO DE 12 MESES; NORMAS EXIGIDAS: CONSTRUÍDO DE ACORDO COM IEC 61056-1/2:2012 E RECONHECIDO PELA UL1989 (M+14533) E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/08 DE 04/11/2008 OU POSTERIORES EM VIGÊNCIA; LISTAGEM DE ANEXOS. ANEXO A - TABELAS DE COMPORTAMENTO DINÂMCO DA BATERIA; ANEXO B - MEDIDAS TÉCNICAS DA BATERIA. MARCA: CSB; MODELO: UPS 12580 F2;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCA'S DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO, ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAÍA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 360

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1



Emissão: 18/12/2024 - 10:12

Página: 2 de 2



O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E

INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMSSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.