

Emissão: 18/02/2025 - 12:07

Página: 1 de 1

### Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

#### SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS

### UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

GERADMIN - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

E-MAIL

SCC@IPE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

### TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38915 DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/02/2025 EDITAL NÚMERO: 119 / 2025 DATA DA REALIZAÇÃO: 24/02/2025 10:00 NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1440-0000876-6 TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

### OBJETO

CABO ELÉTRICO PARALELO 2,5MM².

#### **JUSTIFICATIVA**

MANUTENÇÃO PREDIAL.

# DESCRIÇÃO DO OBJETO

# Lote 1 CABO ELÉTRICO PARALELO

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 4.400,00

Item 1 - 0475.0221.010036

CABO ELETRICO - PARALELO 2.00UN 300 V 2.50MM2 TEMPERA MOLE BRANCO

QUANTIDADE: 1.000.0000 UNIDADE: m VALOR UNITÁRIO: R\$ 440

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABO ELETRICO - TIPO DE CONDUTOR: PARALELO; NUMERO DE CONDUTORES: 2,00 UN; TENSAO: 300 V; SECCAO: 2,50 M/2; DIAMETRO EXTERNO: 3,40 M/1 MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: MOLE; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: BRANCO; TEMPERATURA DE OPERACAO: 70; CLASSE DE ENCORDOAMENTO: 5; ANTICHAMAS: SIM; NORMA: ABNT NBR NIM 247-5; FORNECIMENTO: ROLO COM NO MÁXIMO 100 METROS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO: 3,40MM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RPPS/RS RPPS/RS - IPERGS AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1945 ALMOXARIFADO PRAÍA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

# OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

# OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO), DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMTIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.