



25120300041621



Nº DO TNIC 1769539

Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2025.

NOTIFICAÇÃO

À
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Nº UC 24777803

Prezado Senhor,

A CEEE EQUATORIAL, vem, por meio desta, **NOTIFICA-LO** que, após inspeção técnica de rotina realizada em vossa subestação/medição de energia, foram constatadas as inconformidades, abaixo discriminadas:

- Providenciar placa de advertência “Perigo Alta Tensão”;
- Interligar todas as partes metálicas no sistema de aterramento da subestação.
- Adequar grade do cubículo do transformador e de medição até o teto;
- Realizar a manutenção da iluminação.

Nesse sentido, esta devem ser atendidas dentro do prazo estabelecido de **90 (noventa)** dias a contar do recebimento desta comunicação.

Em caso do não atendimento, e ou não manifestação para o processo de regularização da situação apresentada, a unidade consumidora estará passível de suspensão temporária de fornecimento. Isto, devido ao risco operacional constatado, tanto para os colaboradores da unidade consumidora, quanto aos técnicos desta distribuidora.

Sendo assim, aguardaremos nos comunicar acerca desta regularização, dentro do prazo estabelecido a partir da data de recebimento desta notificação.

Atenciosamente,

Marlise Leão

Gerência de Experiência do Cliente.