



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

PROA 22/2200-0001138-7
ESCOLA: RESERVATÓRIO PADRÃO PARA ESCOLA MODELO CIEP
LOCAL: RIO GRANDE DO SUL

INFORMAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA FINS DE SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

O reservatório padrão para Escola Modelo Ciep segue a classificação prevista para escolas de ensino médio em geral.

A classificação a seguir segue o disposto na ABNT NBR 14.432/2001 bem como o Decreto Estadual 51.803/2013 (e atualizações).

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Ocupação: E-1 – Escolas em geral

CNAE: 8520-1/00 – Ensino Médio

Carga de incêndio: 300 MJ/m²

Área: 114,40 m²

Altura: 9,70 m (Classe P2)

OBS: As informações contidas não consideram as obrigações ou isenções próprias da legislação de PPCI vigente no estado.

Arq. Joel Mayer Silveira

CAU A385557
ID 3507530-1
SOP-DPA



Nome do documento: Reservatorio_CIEP____classificacao.pdf

Documento assinado por

Daniel Ebone Marosin

Órgão/Grupo/Matrícula

SOP / SPESCOLARES / 487221501

Data

12/06/2023 16:21:31

