



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39635

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 22/05/2025

EDITAL NÚMERO: 566 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/06/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2200-0001201-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DO ITEM DE ALMOXARIFADO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, POIS NÃO DISPÔMOS OU ESTÃO EM BAIXA QUANTIDADE. SRO: 038060 SRO: 038767

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 BLOCO / MODULO PARA TOMADA - MODULO RJ45 - DUTOTEC QM-99240.00 / PEZZI 50045

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 57,30

Item 1 - 0475.0353.010038

BLOCO / MODULO PARA TOMADA - MODULO RJ45 - DUTOTEC QM-99240.00 / PEZZI 50045

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,91

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BLOCO / MODULO PARA TOMADA - TIPO: MODULO RJ45; TIPO DE MATERIAL: PLASTICO ABS; COR: BRANCO; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: MODULO RJ45 PARA PORTA EQUIPAMENTOS; TIPO MARCA DUTOTEC REF. QM-99240.00 OU PEZZI 50045.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Lote 2 FIOS/CABOS ELETRICOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.374,00



Item 1 - 0475.0221.000458		
CABO ELÉTRICO - FLEXÍVEL - 750 VOLTS - 2,50 MM²; - PRETO		
QUANTIDADE: 300,0000	UNIDADE: m	VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,34
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
CABO ELETRICO - TIPO DE CONDUTOR: FLEXÍVEL; NUMERO DE CONDUTORES: 1,00 UN; TENSÃO: 750 VOLTS; SECCAO: 2,50 MM²; DIAMETRO EXTERNO: 3,60 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: 70°C; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: PRETA; TEMPERATURA DE OPERACAO: 70°C; CLASSE DE ENCORDAMENTO: 6; NORMA: NM 280/2011 OU POSTERIOR VIGENTE; FORNECIMENTO: ROLO 100M; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ANTICHAMA;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300		

Item 2 - 0475.0221.000461		
CABO ELÉTRICO - FLEXÍVEL - 750 VOLTS - 2,50MM² - VERMELHO		
QUANTIDADE: 300,0000	UNIDADE: m	VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,24
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
CABO ELETRICO - TIPO DE CONDUTOR: FLEXÍVEL; NUMERO DE CONDUTORES: 1,00 UN; TENSÃO: 750 VOLTS; SECCAO: 2,50 MM²; DIAMETRO EXTERNO: 3,60 MM; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; TEMPERA: 70°C; ISOLACAO: SIM; MATERIAL ISOLACAO: PVC; COR: VERMELHA; TEMPERATURA DE OPERACAO: 70°C; CLASSE DE ENCORDAMENTO: 6; NORMA: NM 280 OU POSTERIOR VIGENTE; FORNECIMENTO: ROLO MÍNIMO 100M; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - ANTICHAMA;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300		

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:		
OBSERVAÇÃO 1		
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.		