



Re: CRE 0046 esclarecimento Protocolo 25853

De Ana Cecília Librelotto <ana-librelotto@uergs.edu.br>
Data Qua, 2025-06-04 16:28
Para CPL - Comissão Permanente de Licitações - [SPGG] <cpl@planejamento.rs.gov.br>
Cc Regis Da Costa Oliveira <regis-oliveira@uergs.rs.gov.br>; Projetos Especiais <dpe-proad@uergs.edu.br>

Prezada Débora

Solicitamos que informem a seguinte correção:

No documento “**Memorial Descritivo**”, item 8 Cobertura, subitem 8.1:

Onde lê-se:
Fornecimento e instalação de cobertura com telhas metálicas, em aço galvanizado, pré pintada
Fornecimento e instalação de telha metálica trapezoidal 0,65mm, pré pintada na cor cinza com cumeeira compatível.
Referência Comercial: Telha metálica Standart TP 40 – 0,65mm, pré pintada marca Kingspan ISOESTE ou equivalente técnico.

Leia-se:
Fornecimento e instalação de cobertura com telhas metálicas, em aço galvanizado, pré pintada
Fornecimento e instalação de telha metálica trapezoidal 0,50mm, pré pintada na cor cinza com cumeeira compatível.
Referência Comercial: Telha metálica Standart TP 40 – 0,50mm, pré pintada marca Kingspan ISOESTE ou equivalente técnico.

Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Att

Em qua., 4 de jun. de 2025 às 13:53, CPL - Comissão Permanente de Licitações - [SPGG] <cpl@planejamento.rs.gov.br> escreveu:
Prezados,

Protocolo 25853

Detalhes: Esclarecimento

Edital: 0046/2025

Processo: 25/1950-0000211-8

Pedido

Situação: Em avaliação

Protocolo: 25853

Data: 04/06/2025 09:32

Texto: Prezados, quanto ao item telhamento com telha de aço/alumínio e=95mm, informamos que nas especificações técnicas está previsto telha aço/alumínio e=0,65mm pré-pintada, e na composição do SINAPI 94213 utilizada para a formação do preço unitário não corresponde ao solicitado nas especificações.
Pergunta: Qual tipo de telha deve ser adotado?

Empresa: PLANO M CONSTRUTORA/24.530.584/0001-75

Solicitante: Gladis Maria Endres/449.704.390-87

E-mail: planom.licita@gmail.com

Documento anexo: Não há documentos em anexo na solicitação

Acompanhamentos

Data: 04/06/2025 13:50

Texto: ENIADO O ÓRGÃO SOLICITANTE.

Resposta

Aguardando resposta

Fechar

Remover

Registrar acompanhamento

Responder

Atenciosamente,
Débora Silveira
Pregoeira



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

DCPL/DELIC/CELIC

+55 - 51 3288.1568 ou 1586

CAFF - Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar

email: cpl@planejamento.rs.gov.br

--



Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

www.uergs.edu.br



Ana Cecilia Librelotto Segui

Analista: Eng. Civil

Diretora do Departamento de Projetos Especiais

+ 55 51 3288-9090

+ 55 51 98106-0063

ana-librelotto@uergs.edu.br

Reitoria: R. Washington Luiz, 675, prédio 4.
Centro Histórico - Porto Alegre/RS