
RE: PE 332/2025 Propostas lotes 1,2 4, 5 e 6

De Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Data Qui, 05/06/2025 20:09

Para Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
Centro de Obras**

Porto Alegre, RS, 06 de Junho de 2025.

Do Chefe do DLP/CO

Ao Sra. Marisa Serpa - Pregoeira

Assunto: Avaliação de lotes

Ao saudar cordialmente, em atenção ao pedido de análise e manifestação quanto as propostas finais e catálogos em confrontação so previsto no termo de referência do PE 332/2025 Propostas lotes 1,2 4, 5 e 6, informo o que segue:

LOTE 1 -

Em confrontação entre as informações prestadas pelo licitante e o termo de referencia restaram duvidas quanto aos seguintes itens o qual solicitamos esclarecimentos:

AUTONOMIA MÍNIMA: MÍNIMO 7 HORAS - (não informada)

MOTOR DE PARTIDA: ELÉTRICA E MANUAL; (como será realizada a partida elétrica se é informado que a bateria não acompanha o equipamento)

DEVERÁ POSSUIR ROTAÇÃO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 3600 RPM;- (não informada)

DEVERÁ POSSUIR, NO PAINEL, NO MÍNIMO UMA SAÍDA FÊMEA 110V E UMA SAÍDA FÊMEA 220V; (indicar na imagem sua localização)

DEVERÁ POSSUIR MEDIDOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL;(indicar na imagem sua localização)

DEVERÁ POSSUIR SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO; - (não informada)

DEVERÁ POSSUIR CONECTOR FÊMEA COM TRÊS SAÍDAS; (indicar na imagem sua localização)

DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; (indicar na imagem sua localização)

LOTE 2 -

Em confrontação entre as informações prestadas pelo licitante e o termo de referencia restaram duvidas quanto aos seguintes itens o qual solicitamos esclarecimentos:

AUTONOMIA MÍNIMA: MÍNIMO 4 HORAS (esclarecer a formula de calculo)

DEVERÁ POSSUIR ROTAÇÃO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 3600 RPM; - (não informada)
DEVERÁ POSSUIR, NO PAINEL, NO MÍNIMO UMA SAÍDA FÊMEA 110V E UMA SAÍDA FÊMEA 220V;
(indicar na imagem sua localização)
DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; (indicar na imagem sua localização)
DEVERÁ POSSUIR SAÍDA PARA 12 VOLTS; (indicar na imagem sua localização)
DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; (indicar na imagem sua localização)

LOTE 4 -

Em confrontação entre as informações prestadas pelo licitante e o termo de referencia restaram duvidas quanto aos seguintes itens o qual solicitamos esclarecimentos:

AUTONOMIA MÍNIMA: 5H; (esclarecer a formula de calculo)

CAPACIDADE MÍNIMA BATERIA: 12V.;(não informada)

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: ATÉ 8 LITROS POR HORA A CARGA PLENA (esclarecer a formula de calculo)

MOTOR: SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICA COM BATERIA 12V BATERIA CONFORME A ESPECIFICADA EM CATALAGO DO PRODUTO; (não informada)

REGULADOR DE VELOCIDADE: MECÂNICO/ELETRÔNICO; (não informada)

ALTERNADOR: TOLERÂNCIA DA TENSÃO: MARGEM $\pm 5\%$; (não informada)

PAINEL COM DISJUNTORES DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SOBRECARGA; (não informada)

VENTILAÇÃO: ADEQUADA VENTILAÇÃO PARA DISSIPACÃO DE CALOR GERADO PELO EQUIPAMENTO;

PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO: SIM; (não informada)

SISTEMA DE EXAUSTÃO: TUBO DE ESCAPE COM SILENCIADOR; (indicar na imagem sua localização)

O modelo O TDMG25SE3-220 não atende ao solicitado no edital (não possui tensão 380v)

LOTE 5 -

Em confrontação entre as informações prestadas pelo licitante e o termo de referencia restaram duvidas quanto aos seguintes itens o qual solicitamos esclarecimentos:

TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO; (não informada)

TIPO DE REVESTIMENTO: RUTILE; (não informada)

LOTE 6 -

Em confrontação entre as informações prestadas pelo licitante e o termo de referencia restaram duvidas quanto aos seguintes itens o qual solicitamos esclarecimentos:

TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO; (não informada)

REVESTIDO: NÃO; (sera entregue com revestimento conforme proposta?)

COMPRIMENTO: NO MÍNIMO 325 MM; (não informada)

Respeitosamente.

FABIANO PALUDO **RIEGER** - TCel PM
Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

De: Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 3 de junho de 2025 10:18

Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Assunto: PE 332/2025 Propostas lotes 1,2 4, 5 e 6

Bom dia,

PE 332/2025

Segue para vossa análise e manifestação as propostas finais e catálogos quanto a estes atenderem o termo de referência em anexo.

Atte,

Marisa Serpa

Pregoeira