
ENC: PE 332/2025 Lote 3 (correção do texto informativo de lotes)

De Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Data Ter, 10/06/2025 16:59

Para Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
Centro de Obras**

Porto Alegre, RS, 10 de Junho de 2025.

Do Chefe do DLP/CO

Ao Sra. Marisa Serpa - Pregoeira

Assunto: Avaliação de lotes

Ao saudar cordialmente, em atenção ao pedido de análise e manifestação quanto as propostas finais e catálogos em confrontação ao previsto no termo de referência do PE 332/2025 Propostas lotes 2 (informação contida no email) e 3, informo o que segue:

LOTE 2 -

Modelo Ofertado - BD-6500

AUTONOMIA MÍNIMA: MÍNIMO 4 HORAS; (demostrar qual o calculo e potência considerada para a autonomia declarada)

DEVERÁ POSSUIR MOTOR DE 4 TEMPOS; (confirmar se o motor é 4 tempos)

DEVERÁ POSSUIR ROTAÇÃO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 3600 RPM; (informar qual a rotação maxima)

DEVERÁ POSSUIR, NO PAINEL, NO MÍNIMO UMA SAÍDA FÊMEA 110V E UMA SAÍDA FÊMEA 220V; (indicar em imagem do painel as tomadas)

DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR SAÍDA PARA 12 VOLTS; (indicar em imagem do painel as tomadas)

DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; (indicar em imagem do painel as tomadas)

DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 96 KG (RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO VAZIOS); (informar o peso)

LOTE 3 -

Em confrontação entre as informações prestadas pelo licitante e o termo de referencia restaram duvidas quanto aos seguintes itens o qual solicitamos esclarecimentos:

Modelo Ofertado B4T-8000E3 220V

Potência Nominal do gerador: 7,5 kVA (nao atende ao solicitado - POTÊNCIA MÍNIMA: 8 KVA;)

Respeitosamente.

FABIANO PALUDO **RIEGER** - TCel PM
Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

De: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 10 de junho de 2025 15:07

Para: Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

Assunto: RE: PE 332/2025 Lote 3

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
Centro de Obras**

Porto Alegre, RS, 10 de Junho de 2025.

Do Chefe do DLP/CO

Ao Sra. Marisa Serpa - Pregoeira

Assunto: Avaliação de lotes

Ao saudar cordialmente, em atenção ao pedido de análise e manifestação quanto as propostas finais e catálogos em confrontação so previsto no termo de referência do PE 332/2025 Propostas lotes 1,2 4, 5 e 6, informo o que segue:

LOTE 2 -

Modelo Ofertado - BD-6500

AUTONOMIA MÍNIMA: MÍNIMO 4 HORAS; (demostrar qual o calculo e potência considerada para a autonomia declarada)

DEVERÁ POSSUIR MOTOR DE 4 TEMPOS; (confirmar se o motor é 4 tempos)

DEVERÁ POSSUIR ROTAÇÃO MÁXIMA DE, NO MÍNIMO, 3600 RPM; (informar qual a rotação maxima)

DEVERÁ POSSUIR, NO PAINEL, NO MÍNIMO UMA SAÍDA FÊMEA 110V E UMA SAÍDA FÊMEA 220V; (indicar em imagem do painel as tomadas)

DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR SAÍDA PARA 12 VOLTS; (indicar em imagem do painel as tomadas)

DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; (indicar em imagem do painel as tomadas)

DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 96 KG (RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO VAZIOS); (informar o peso)

LOTE 3 -

Em confrontação entre as informações prestadas pelo licitante e o termo de referencia restaram duvidas quanto aos seguintes itens o qual solicitamos esclarecimentos:

Modelo Ofertado B4T-8000E3 220V

Potência Nominal do gerador: 7,5 kVA (nao atende ao solicitado - POTÊNCIA MÍNIMA: 8 KVA;)

Respeitosamente.

FABIANO PALUDO **RIEGER** - TCel PM
Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

De: Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 6 de junho de 2025 22:47

Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Assunto: PE 332/2025 Lote 3

PE 332/2025

Lote 3 GERADOR ELETRICIDADE - DIESEL TRIFÁSICO 5H 8KVA

Segue para vossa análise e manifestação a proposta final do LOTE 3 e catálogos quanto a estes atendem o termo de referência em anexo.

OBS: O resultado da análise da proposta está agendado para dia 11/06/2025 às 14:30.