
RE: Proposta final PE 332 Lote 3 3º classificado

De Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Data Ter, 24/06/2025 18:56

Para Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
Centro de Obras**

Porto Alegre, RS, 24 de Junho de 2025.

Do Chefe do DLP/CO

Ao Sra. Marisa Serpa - Pregoeira

Assunto: Avaliação de lotes

Ao saudar cordialmente, em atenção as informações complementares as proposta final e catálogos em confrontação com o previsto no termo de referência do PE 332/2025 Propostas lote 3 , do atual 1º colocado, informo o que segue:

Lote 3 GERADOR ELETRICIDADE - GASOLINA 5,0 KVAMONOFÁSICO 7 HORAS;

O Modelo KAWASHIMA / DG8000BDT3 informado atende ao solicitado no TR, devendo ser entregue com bateria, conforme informado em diligencia.

Respeitosamente.

FABIANO PALUDO RIEGER - TCEl PM
Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

De: Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 24 de junho de 2025 18:43

Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Assunto: RE: Proposta final PE 332 Lote 3 3º classificado

Boa tarde,

Segue para vossa análise e manifestação a documentação de Proposta juntada em diligência do licitante : Casa do gerador.

Atte,
Marisa Serpa
Pregoeira

De: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 17 de junho de 2025 15:57

Para: Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

Assunto: RE: Proposta final PE 332 Lote 3 3º classificado

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
Centro de Obras**

Porto Alegre, RS, 17 de Junho de 2025.

Do Chefe do DLP/CO
Ao Sra. Marisa Serpa - Pregoeira

Assunto: Avaliação de lotes

Ao saudar cordialmente, em atenção ao pedido de análise e manifestação quanto as propostas finais e catálogos em confrontação ao previsto no termo de referência do PE 332/2025 Propostas lote 3 , do atual 1º colocado, informo o que segue:

Lote 3 GERADOR ELETRICIDADE - GASOLINA 5,0 KV AMONOFÁSICO 7 HORAS;

Para o Modelo KAWASHIMA / DG8000BDT3

AUTONOMIA MÍNIMA: 5H; (demonstrar o cálculo da autonomia , o consumo está informado é 370 g/kWh)

MOTOR DE PARTIDA: ELÉTRICA OU MANUAL; (Na proposta consta partida elétrica, será fornecida bateria junto com o gerador?)

DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL OU DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (indicar em manual técnico a localização do sistema de proteção)

Respeitosamente.

FABIANO PALUDO **RIEGER** - TCEl PM
Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

De: Marisa Serpa <marisa-serpa@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 17 de junho de 2025 18:01

Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>

Assunto: Proposta final PE 332 Lote 3 3º classificado

Boa tarde

PE 332/2025

Lote 3 GERADOR ELETRICIDADE - DIESEL TRIFÁSICO 5H 8KVA

Segue para vossa análise e manifestação a proposta final e catálogo da empresa CASA DO GERADOR LTDA quanto a estes atenderem o termo de referência em anexo.

Atte,
Marisa Serpa
Pregoeira