






## SOLUÇÕES EFICAZES NO CONTROLE DE PRAGAS

## LAUDO DOS RESERVATÓRIOS DA HBM - PA

Informamos que após ultimo serviço de limpeza dos Reservatórios de Água do Hospital da Brigada Militar encontramos alguns defeitos que afetam o serviço de Limpeza e Desinfecção, sendo necessário a revitalização dos mesmos.

Conforme se segue as imagens podemos verificar o desplacamento nos reservatórios, nossa equipe técnica que realizou o serviço no local, constatou que cada vez que é feito a limpeza e o reservatório fica vazio mais sujeira irá cair das paredes além disso foi informado que o chão esta solto na parte de dentro. Com isso, fica complicado fazer a escovação e a limpeza necessária no local, sendo aplicado somente as pastilhas para limpeza.







CENTRAL DE ATENDIMENTO 51 3451.0387 | 51 9984.8486

www.detinsect.com.br atendimento@detinsect.com.br

Rua Osvaldo Aranha, 217 Bairro Três Portos Sapucaia do Sul/RS CEP 3212-640








## SOLUÇÕES EFICAZES NO CONTROLE DE PRAGAS





• As fotos acima são dos reservatórios do Hospital da Brigada Militar, após a revitalização das caixas acreditamos ser necessário fazer uma impermeabilização para evitar que a água escape pela estrutrura devido ao desplacamento ou até mesmo realizar a troca, pois de acordo com estudos médicos, o risco de desenvolver câncer surge apenas quando o material é partido, rachado ou danificado, pois as fibras estimulam mutações celulares. Sendo assim, consumir água oriunda de uma caixa d'água de amianto não é perigoso, mas exige atenção.

SUSAN MARIS

COSTA:37009958068

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=0000010104712
, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RF
OU=Z72133000100, OU=EPESENCIAL CR

COSTA:3700995 SUSAN M 8068 Localização da Costa C

SUSAN MARIS DA COSTA:37009958068
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Responsável Química: Susan Mar
da Costa CRQ 05100481
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Responsável Quimica: Susan Maris da Costa CRQ 05100481

CENTRAL DE ATENDIMENTO 51 3451.0387 | 51 9984.8486 www.detinsect.com.br atendimento@detinsect.com.br Rua Osvaldo Aranha, 217 Bairro Três Portos Sapucaia do Sul/RS CEP 3212-640