



Relação total por tipo e capacidade Extintores		
Tipo	Capacidade	Quantidade
PQS - BC	4 quilos	57
PQS - BC	6 quilos	2
PQS - BC	8 quilos	3
PQS - BC	12 quilos	8
Água Pressurizada	10 litros	39
Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	13
PQS - ABC	12 quilos	1
Total		123

Relação total de Mangueiras		
Tipo	Comprimento	Quantidade
Mangueira de diâmetro de 1.1/2"	15 metros	84

Extintores na Escola, anexo - PPCI nº 3408			
Nº de ordem	Tipo	Capacidade	Localização
1	PQS - BC	4 quilos	Recepção
2	Água Pressurizada	10 litros	Recepção
3	Água Pressurizada	10 litros	Ativ. Múltiplas
4	PQS - BC	4 quilos	Ativ. Múltiplas

Extintores prédio anexo - PPCI nº 3410			
Nº de ordem	Tipo	Capacidade	Localização
1	PQS - BC	12 quilos	Térreo
2	PQS - BC	4 quilos	Térreo
3	PQS - BC	12 quilos	2º pavimento
4	Água Pressurizada	10 litros	2º pavimento
5	PQS - ABC	12 quilos	Térreo
6	PQS - BC	4 quilos	Térreo
7	Água Pressurizada	10 litros	Térreo
8	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	2º pavimento
9	PQS - BC	12 quilos	Térreo

Extintores dos prédios anexos: Manutenção, Central de Gás, Depósito e Guarita - PPCI nº 3409			
Nº de ordem	Tipo	Capacidade	Localização
1	PQS - BC	12 quilos	Guarita
2	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	Manutenção
3	Água Pressurizada	10 litros	Manutenção
4	PQS - BC	4 quilos	Manutenção
5	PQS - BC	12 quilos	Depósito
6	Água Pressurizada	10 litros	Depósito
7	Água Pressurizada	10 litros	Manutenção
8	Água Pressurizada	10 litros	Manutenção
9	PQS - BC	12 quilos	Central de Gás
10	PQS - BC	12 quilos	Central de Gás
11	PQS - BC	4 quilos	Manutenção
12	PQS - BC	4 quilos	Manutenção
13	PQS - BC	4 quilos	Manutenção
14	PQS - BC	4 quilos	Manutenção
15	PQS - BC	4 quilos	Manutenção
16	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	Manutenção
17	Água Pressurizada	10 litros	Manutenção
18	Água Pressurizada	10 litros	Manutenção
19	Água Pressurizada	10 litros	Manutenção
20	Água Pressurizada	10 litros	Manutenção
21	PQS - BC	4 quilos	Manutenção
22	PQS - BC	4 quilos	Manutenção

Extintores dos prédios anexos: Manutenção, Central de Gás, Depósito e Guarita - PPCI nº 3409			
--	--	--	--



Nº de ordem	Tipo	Capacidade	Localização
1	Água Pressurizada	10 litros	Térreo Hall
2	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	Térreo Substação
3	PQS - BC	12 quilos	Térreo Sala De Bombas
4	PQS - BC	4 quilos	1º Andar Hall
5	Água Pressurizada	10 litros	1º Andar Hall
6	PQS - BC	4 quilos	1º Andar Norte
7	PQS - BC	4 quilos	1º Andar Sul
8	PQS - BC	4 quilos	2º Andar Hall
9	Água Pressurizada	10 litros	2º Andar Hall
10	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	2º Andar Norte
11	PQS - BC	4 quilos	2º Andar Sul
12	PQS - BC	4 quilos	2º Andar Sul
13	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	3º Andar Hall
14	Água Pressurizada	10 litros	3º Andar Hall
15	PQS - BC	4 quilos	3º Andar Norte
16	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	3º Andar Sul
17	PQS - BC	4 quilos	4º Andar Hall
18	Água Pressurizada	10 litros	4º Andar Hall
19	PQS - BC	4 quilos	4º Andar Norte
20	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	4º Andar Sul
21	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	5º Andar Hall
22	Água Pressurizada	10 litros	5º Andar Hall
23	PQS - BC	4 quilos	5º Andar Norte
24	PQS - BC	4 quilos	5º Andar Sul
25	PQS - BC	4 quilos	6º Andar Hall
26	Água Pressurizada	10 litros	6º Andar Hall
27	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	6º Andar Norte
28	Água Pressurizada	10 litros	6º Andar Sul
29	PQS - BC	4 quilos	7º Andar Hall
30	PQS - BC	4 quilos	7º Andar Hall
31	Água Pressurizada	10 litros	7º Andar Norte
32	PQS - BC	4 quilos	7º Andar Sul
33	PQS - BC	4 quilos	8º Andar Hall
34	PQS - BC	4 quilos	8º Andar Hall
35	Água Pressurizada	10 litros	8º Andar Norte
36	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	8º Andar Sul
37	PQS - BC	4 quilos	9º Andar Hall
38	PQS - BC	4 quilos	9º Andar Hall
39	Água Pressurizada	10 litros	9º Andar Norte
40	PQS - BC	4 quilos	9º Andar Sul
41	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	10º Andar Hall
42	PQS - BC	4 quilos	10º Andar Hall
43	Água Pressurizada	10 litros	10º Andar Norte
44	PQS - BC	4 quilos	10º Andar Sul
45	PQS - BC	4 quilos	10º Andar (Sul)
46	PQS - BC	4 quilos	11º Andar Hall
47	Água Pressurizada	10 litros	11º Andar Hall
48	PQS - BC	4 quilos	11º Andar (Norte)
49	PQS - BC	4 quilos	11º Andar (Sul)
50	PQS - BC	4 quilos	12º Andar Hall
51	Água Pressurizada	10 litros	12º Andar Hall
52	Gás Carbônico (CO ₂)	6 quilos	12º Andar (Norte)
53	PQS - BC	4 quilos	12º Andar (Norte)
54	PQS - BC	4 quilos	12º Andar (Sul)
55	PQS - BC	4 quilos	13º Andar Hall
56	Água Pressurizada	10 litros	13º Andar Hall
57	PQS - BC	4 quilos	13º Andar (Norte)
58	PQS - BC	4 quilos	13º Andar (Sul)
59	PQS - BC	4 quilos	14º Andar Hall
60	Água Pressurizada	10 litros	14º Andar Hall



61	PQS - BC	4 quilos	14º Andar (Norte)
62	PQS - BC	4 quilos	14º Andar (Sul)
63	PQS - BC	4 quilos	15º Andar Hall
64	Água Pressurizada	10 litros	15º Andar Hall
65	Água Pressurizada	10 litros	15º Andar (Norte)
66	PQS - BC	4 quilos	15º Andar (Sul)
67	PQS - BC	4 quilos	16º Andar Hall
68	Água Pressurizada	10 litros	16º Andar Hall
69	PQS - BC	4 quilos	16º Andar (Norte)
70	PQS - BC	6 quilos	16º Andar (Sul)
71	PQS - BC	6 quilos	17º Andar Hall
72	Água Pressurizada	10 litros	17º Andar Hall
73	Água Pressurizada	10 litros	17º Andar (Norte)
74	PQS - BC	4 quilos	17º Andar (Sul)
75	PQS - BC	4 quilos	18º Andar Hall
76	Água Pressurizada	10 litros	18º Andar Hall
77	Água Pressurizada	10 litros	18º Andar (Norte)
78	PQS - BC	4 quilos	18º Andar (Sul)
79	PQS - BC	4 quilos	19º Andar Hall
80	Água Pressurizada	10 litros	19º Andar Hall
81	Água Pressurizada	10 litros	19º Andar (Norte)
82	PQS - BC	8 quilos	19º Andar (Sul)
83	PQS - BC	4 quilos	20º Andar Hall
84	Água Pressurizada	10 litros	20º Andar Hall
85	PQS - BC	8 quilos	20º Andar Hall
86	PQS - BC	4 quilos	21º Andar Casa Maq Elev
87	PQS - BC	8 quilos	19º Andar Auditório
88	Água Pressurizada	10 litros	20º Andar (Norte)

Item	Tipo	Comprimento	Quantidade
Mangueira diâmetro de 1,1/2"	1	15 m	84