



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40299

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 11/08/2025

EDITAL NÚMERO: 499 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/08/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1500-0025496-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

O DDPA TEMA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO ITEM SOB CÓDIGO 0475.0457.010021 - POSTE ENERGIA ELÉTRICA - EXTERNA CONCRETO - DUPLO T3KN - 900CM S/INSTALAÇÃO E DO ITEM SOB CÓDIGO 0475.0457.010022 - POSTE ENERGIA ELÉTRICA - EXTERNA CONCRETO DUPLO T4 KN 1.200,00CM S/INSTALAÇÃO CONSIDERANDO QUE SERÁ UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS CENTROS DE PESQUISA. OS ITENS SÃO DE USO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS CENTROS DE PESQUISA, PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E EVITANDO INTERRUPÇÕES DO TRABALHO POR FALHAS ELÉTRICAS. A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO É VIÁVEL CONSIDERANDO QUE SERÁ ADQUIRIDA COM RECURSOS ORIUNDOS DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 4170 - PDI & VTE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 3925 - DESCARBONIZAÇÃO DA AGROPECUÁRIA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 POSTE ENERGIA ELÉTRICA - EXTERNA CONCRETO - DUPLO T - S/INSTALAÇÃO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 95.350,00

Item 1 - 0475.0457.010021

POSTE ENERGIA ELÉTRICA - EXTERNA CONCRETO - DUPLO T 3KN - 900CM S/INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 62,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.100,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

POSTE ENERGIA ELÉTRICA - TIPO DE INSTALAÇÃO: EXTERNA; MATERIAL DO POSTE: CONCRETO ARMADO;

ALTURA DO POSTE: 900,00 CM; MATERIAL CAIXA: NÃO POSSUI; TIPO LIGAÇÃO: NÃO SE APLICA; DISJUNTOR: NÃO;

TIPO DE SAÍDA: NÃO SE APLICA; NORMA: ABNT NBR 8451 OU POSTERIOR VIGENTE;

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - POSTE MODELO DUPLO T. CARGA NOMINAL SUPORTADA 3KN

- SEM INSTALAÇÃO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA EM FLORESTAS BR-287 ACESSO VCR 830 KM 4,5 S/N CAIXA POSTAL 346 BOCA DO MONTE SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 50

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA EMÍLIO SCHENK 1º DISTRITO, FONTE GRANDE S/N CAIXA POSTAL 12 - TAQUARI RS QUANTIDADE: 12

Item 2 - 0475.0457.010022

POSTE ENERGIA ELÉTRICA - EXTERNA CONCRETO DUPLO T 4 KN 1.200,00CM S/INSTALAÇÃO

QUANTIDADE: 15,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.810,00

**FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

POSTE ENERGIA ELÉTRICA - **TIPO DE INSTALAÇÃO:** EXTERNA; **MATERIAL DO POSTE:** CONCRETO; **ALTURA DO POSTE:** 1.200,00 CM; **MATERIAL CAIXA:** NÃO POSSUI; **TIPO LIGAÇÃO:** NÃO SE APLICA; **DISJUNTOR:** NÃO; **TIPO DE SAÍDA:** NÃO SE APLICA; **NORMA:** ABNT NBR 8451 OU POSTERIOR VIGENTE; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** ITEM SEM INSTALAÇÃO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA EM FLORESTAS BR-287 ACESSO VCR 830 KM 4,5 S/N CAIXA POSTAL 346 BOCA DO MONTE SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 15

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.