




PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

ESC.: 1:1.000



- Notas:
- Não existe numeração/dados nos postes possível de registro confiável.
 - Ambas as estruturas, postes, cruzetas, chaves, para-raios, necessitam manutenção.
 - Os cabos isolados de MT com papel isolado a óleo (pilo) serão desativados em todos os trechos de rede.
 - Serão instalados cabos isolados de 50mm² de Cobre 12/20KV em substituição ao cabo danificado da SE até o poste DT na calçada em frente ao IPE, com tubulação galvanizada no poste e muflas conforme padrão CEEE-Equatorial até o ponto de conexão.
 - A Subestação permanecerá com suas características originais de proteção aprovadas anteriormente pela concessionária de energia com os ajustes e parâmetros atualizados no mês de agosto de 2024.
 - Trata-se do pedido de troca do ponto de entrega da concessionária do ramal atual para o reserva de forma definitiva. Poste 1 (Cônico) para transferir para o Poste 2 (DT). Com reforma do ramal que mergulha do Poste 2 para a SE e desativação do ramal do Poste 1.

PLANTA LOCALIZAÇÃO

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1945.

UC: 208000631

ESC 1:100 Data: nov/2024

Responsável Técnico:

Eng. Eletricista Renê Reinaldo Emmel Júnior

CREA RS 124537



Documento assinado digitalmente
RENE REINALDO EMMEL JUNIOR
Data: 04/11/2024 08:09:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



25144000066146

Giovana Barbiani



Caixa de En...mel@gmail.com 7 de novembro de 2024 às 08:52

RE: Consulta/autorização para manutenção do ramal reserva do IPEs e desativação do ramal principal atual sem alteração na de...

Para: Renê Reinaldo Emmel Junior, Robert Heuze Junior, geisa-zanella@ipe.rs.gov.br, Cc: MARLISE SCHLEICHER LEAO

[Detalhes](#)

Bom dia!

Prezados,

Em correção ao e-mail anterior, informo que o Estudo de Proteção para esse projeto já foi APROVADO em agosto/24.

Aproveito para reencaminhar a Carta de Orçamento, encaminhada no dia de ontem, 06/11.

Para darmos início às adequações (obra) para atender o pedido de vocês, é necessário retornar com o Anexo I preenchido e assinado.

O documento está dentro da Carta do orçamento, em anexo.

Qualquer dúvida, coloco-me à disposição!

Att,





25144000066146

Nome do documento: Anexo_D_Projeto Basico.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Renê Reinaldo Emmel Júnior

IPEPREV / IPESER.CNT / 66413532068

18/08/2025 15:00:33

