



Resposta: SEGUNDO CLASSIFICADO - Análise da proposta do PE 513 AQUISIÇÃO DE GERADOR

De Catalogação - [CBM] <catalogacao@cbm.rs.gov.br>
Data Sex, 2025-09-26 10:02
Para Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIVISÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

Porto Alegre, 26 de setembro de 2025.

Ao Sr. Pregoeiro Ramis Azevedo,
Assunto: Análise Técnica – Pregão Eletrônico nº 513/2025 - Lote 06

Lote 06: Item 1 – 0410.0265.009997 - GERADOR ELETRICIDADE - DIESEL 50KVA TRIFÁSICO 8 HORAS PARTIDA ELÉTRICA, ofertado pelo licitante LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA, CNPJ 10.837.578/0001-50, após a análise técnica da proposta e catálogo técnico do produto ofertado, constatamos a necessidade de DILIGENCIAMENTO junto à empresa para verificação se o item atende as exigências técnicas do descritivo, especialmente em relação as potencias mínimas e máximas de funcionamento.

Conforme o termo de referência a potência mínima do gerador deverá ser 50KVA, toda via o catálogo da empresa consta que não pode exceder 70% da capacidade nominal.

STAND-BY (ESP):	66 kVA 53 kW
Equipamento próprio para trabalho em regime de emergência, atendendo cargas variáveis. Neste regime de potência não é permitido sobrecarga. Limite de operação, até 300 horas/ano - ISO 8528-1:2005.	
PRIME (PRP):	60 kVA 48 kW
A potência média consumível durante um período de 24 horas, não podendo exceder 70% da capacidade nominal, sendo limitada a 1.000 horas/ano podendo ocorrer sobrecargas durante 1 hora a cada 12 horas de funcionamento - ISO 8528-1:2005.	

Item 1 - 0410.0265.009997
GERADOR ELETRICIDADE - DIESEL 50KVA TRIFÁSICO 8 HORAS PARTIDA ELÉTRICA
QUANTIDADE: 39,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 60.417,97
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS P/GERACAO/DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
GERADOR ELETRICIDADE - COMBUSTÍVEL: DIESEL; POTÊNCIA MÍNIMA: 50KVA; POTÊNCIA MÁXIMA: 70KVA; TENSÃO: 110 E 220V OU BIVOLT; FASES: TRIFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60HZ; AUTONOMIA MÍNIMA: 8 HORAS; MOTOR DE PARTIDA: ELÉTRICA; CAPACIDADE MÍNIMA BATERIA: 12V.; TIPO DE REFRIGERAÇÃO: ÁGUA; INSTALAÇÃO: NÃO; GARANTIA: 12 MESES;

CARLOS RÂINIERE PELLEZ DIAS – Cap QOEM
CHEFE DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO.

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul – Rua Silva Só, nº 300, Bairro Santa Cecília – Porto Alegre/RS
CNPJ: 28.610.005/0001-55 – CEP 90.610-270 – Fone: (51) 98577-2836, e-mail: compras@cbm.rs.gov.br

Op.: Sd Veiga.

De: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 25 de setembro de 2025 10:48
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Cc: Catalogação - [CBM] <catalogacao@cbm.rs.gov.br>
Assunto: SEGUNDO CLASSIFICADO - Análise da proposta do PE 513 AQUISIÇÃO DE GERADOR

Bom dia

Realizada a desclassificação da empresa RENOVAR, encaminho para avaliação, se atende ao Edital, a proposta apresentada pela empresa LEÃO ENERGIA INDÚSTRIA DE GERADORES LTDA, para a aquisição de GERADOR ELETRICIDADE- DIESEL 50KVA TRIFÁSICO 8HORAS PARTIDA ELÉTRICA.

Att

Ramis Azevedo
Pregoeiro
CELIC

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 16:24
Para: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>
Cc: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Assunto: : ME nº 4786/DLP-Div Log/2025 - Análise da proposta do PE 513

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP

Porto Alegre, 24 de setembro de 2025.

ME nº 4786/DLP-Div Log/2025

Do Diretor do DLP
A CELIC
Assunto: Análise da proposta do PE 513

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho mensagem infra referente ao PE 513/2025

Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. Sd Rachor

De: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 16:00
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Assunto: ME nº704/CO-SRD/2025 - RE: ME nº 4745/DLP-Div Log/2025 - Análise da proposta do PE 513

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP
CENTRO DE OBRAS

Porto Alegre, 24 de Setembro de 2025.

ME nº704/CO-SRD/2025

Do Chefe do Centro de Obras
Ao Diretor do DLP
Assunto: Resposta a solicitação

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção à demanda apresentada, informamos , considerando que o TR exige garantia de 12 meses, sem a imposição de condições, como o número de horas de operação, logo o equipamento ofertado não atende ao solicitado no Termo de referência.

Atenciosamente,

EDUARDO DE OLIVEIRA MACEDO – Cap PM
Resp. p/ Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

Sd Vanda
Aux SRD/CO

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Enviado: terça-feira, 23 de setembro de 2025 15:38
Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>
Assunto: ME nº 4745/DLP-Div Log/2025 - Análise da proposta do PE 513

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP

Porto Alegre, 23 de setembro de 2025.

ME nº 4745/DLP-Div Log/2025

Do Diretor do DLP
Ao Chefe do CO
Assunto: Análise da proposta do PE 513

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho mensagem infra para vossa análise e manifestação, referente ao PE 513/2025

Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. Sd Rachor

De: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Enviado: terça-feira, 23 de setembro de 2025 11:06
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>; Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>
Assunto: RE: ME nº 4733/DLP-Div Log/2025 - Análise da proposta do PE 513

Prezados,

Sobre a solicitação de diligência referente a proposta da empresa Renovar, referente a aquisição de Gerador, a empresa nos retornou a seguinte informação no sistema de compras:

'bom dia. O fabricante nos retornou apenas hoje pela manhã. Segue o que nos encaminharam: Potência stand-by (kVA)55 / (KW)44 Potência prime (kVA)50 / (KW)40 Todos são 220/127V volts Toda autonomia não é precisa, o gerador de 50KVA roda por mais de 8 horas, depende da carga, temperatura, umidade e qualidade do combustível. Suporte técnico garantido para instalação sem custo remotamente, todos os equipamentos vão pronto para uso, é só abastecer com diesel e fazer as ligações elétricas Não existe uma extensão de garantia se ultrapassar 1000 horas ou 12 meses. Mesmo sem garantia, nós da RPW sempre fazemos o suporte aos clientes mesmo fora de garantia, fornecendo peças, indicando assistência e acompanhando todo o procedimento, esse tipo de equipamento tem sua manutenção mensal muito básica, com checagem visual dos componentes, testes de acionamento e troca só dos filtros à cada 250 horas. 1 kit de filtro é enviado, portanto terão custo de filtros após as 500 horas de uso.'

Portanto, peço a análise da resposta, se atende ao solicitado no Edital, ou em caso de recusas, informe as razões de não atendimento, para proceder a desclassificação e convocar a próxima licitante para apresentação de proposta.

Att

Ramis Azevedo
Pregoeiro

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 14:23
Para: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>
Cc: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Assunto: ME nº 4733/DLP-Div Log/2025 - Análise da proposta do PE 513

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP

Porto Alegre, 22 de setembro de 2025.

ME nº 4733/DLP-Div Log/2025

Do Diretor do DLP
A CELIC
Assunto: Análise da proposta do PE 513

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho mensagem infra com Análise da proposta do PE 513/2025

Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. Sd Rachor

De: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 14:17
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Assunto: ME nº 683/CO/2025 - RE: ME nº 4700/DLP-Div Log/2025 - Análise da proposta do PE 513

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP
CENTRO DE OBRAS

Porto Alegre, 22 de Setembro de 2025.

ME nº 683/CO/2025

Do Chefe do CO
Ao Diretor do DLP
Assunto: ANÁLISE DA PROPOSTA PE 513

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho abaixo, analise referente a Proposta do PE 513

Diligência referente à proposta do Gerador Diesel modelo "R2A-W50 - DIESEL"

A seguir, apresentamos os pontos de diligência sobre a proposta do Gerador Diesel, conforme a tabela fornecida:

1. Combustível: Diesel

Diligência: Ok

2. Potência Mínima: 50 kVA

Diligência: Qual a potência do equipamento quando em operação, pois foi informado que, em Potência Stand-by/Prime, o valor é de 51/49 kVA. Precisamos confirmar a potência nominal durante a operação.

3. Potência Máxima: 70 kVA

Diligência: Qual é a potência máxima disponível para o equipamento, considerando a variação de carga e as condições de operação?

4. Tensão: 110V e 220V ou Bivolt

Diligência: O equipamento possui tensão de 110V? Há confirmação de que a tensão de 220V ou bivolt está disponível?

5. Fases: Trifásico

Diligência: Ok

6. Frequência: 60 Hz

Diligência: Ok

7. Autonomia Mínima: 8 horas

Diligência: Qual a autonomia real do equipamento em operação contínua? A autonomia de 8 horas é em carga plena ou parcial?

8. Motor de Partida: Elétrica

Diligência: Ok

9. Capacidade Mínima da Bateria: 12V

Diligência: Ok

10. Tipo de Refrigeração: Água

Diligência: Ok

11. Instalação: Não

Diligência: A instalação não está inclusa, conforme informado, mas o fornecedor fornece orientação ou suporte técnico para instalação?

12. Garantia: 12 meses

Diligência: A licitante se responsabiliza pela garantia adicional após as 1000 horas de uso? O que ocorre caso o limite de horas de uso seja atingido antes do prazo de 90+275 dias? Qual será o procedimento de manutenção ou extensão da garantia após esse período?

Considerações Finais:

A diligência busca esclarecer detalhes sobre a operação, autonomia, potência máxima e as condições da garantia, especialmente no que se refere ao uso do equipamento após as 1000 horas e eventuais custos adicionais para manutenção ou reparos. É importante esclarecer todas as informações pendentes antes da formalização do processo licitatório.

EDUARDO DE OLIVEIRA MACEDO – Cap PM
Resp. p/ Chefe do Centro de Obras da Brigada Militar

Sd Vanda Aux SRD/CO

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 19 de setembro de 2025 19:18
Para: Centro de Obras - Depósito - [BRIGADAMILITAR] <co-deposito@bm.rs.gov.br>
Assunto: ME nº 4700/DLP-Div Log/2025 - Análise da proposta do PE 513

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP

Porto Alegre, 19 de setembro de 2025.

ME nº 4700/DLP-Div Log/2025

Do Diretor do DLP
Ao Chefe do CO
Assunto: Análise da proposta do PE 513

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho mensagem abaixo reiterando a solicitação de Análise da proposta do PE 513.

Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. Sd Rachor

De: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 19 de setembro de 2025 13:46
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Assunto: ENC: PE 513/2025 CELIC - AQUISIÇÃO DE GERADOR - AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

Boa tarde

Estou realizando o Pregão 513/2025 CELIC, para aquisição de GERADOR e outros itens.

O maior solicitante para o GERADOR é a BM, portanto, reitero o pedido para avaliação da proposta da empresa RENOVAR, se atende ao solicitado no Edital, para a aquisição de GERADOR ELETRICIDADE- DIESEL 50KVA TRIFÁSICO 8HORAS PARTIDA ELÉTRICA.

Att

Ramis Azevedo
Pregoeiro

De: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 15:23
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Assunto: ENC: PE 513/2025 CELIC - AQUISIÇÃO DE GERADOR - AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

Boa tarde

Reitero o pedido para avaliação da proposta da empresa RENOVAR, se atende ao solicitado no Edital, para a aquisição de GERADOR ELETRICIDADE- DIESEL 50KVA TRIFÁSICO 8HORAS PARTIDA ELÉTRICA.

Att

Ramis Azevedo
Pregoeiro

De: Ramis Nehme de Azevedo
Enviado: terça-feira, 16 de setembro de 2025 12:07
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Assunto: PE 513/2025 CELIC - AQUISIÇÃO DE GERADOR - AVALIAÇÃO DE PROPOSTA

Bom dia

Encaminho para avaliação se atende ao Edital, a proposta apresentada pela empresa RENOVAR ENERGIA SOLAR LTDA, para a aquisição de GERADOR ELETRICIDADE- DIESEL 50KVA TRIFÁSICO 8HORAS PARTIDA ELÉTRICA.

Att

Ramis Azevedo
Pregoeiro
CELIC