



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40652

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 23/09/2025

EDITAL NÚMERO: 1221 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/10/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2159-0000942-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS FGTAS/SINE NO RS, E ATRAVÉS DE ESTUDO DE VIABILIDADE, OPTOU-SE PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES COM VALIDADE DE CARGA DE 5 ANOS. O CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DE 5 ANOS SE MOSTRARAM MUITO MAIS VANTAJOSOS EM RELAÇÃO AOS MESMOS EQUIPAMENTOS COM VALIDADE DE 1 ANO DE CARGA, OU A SUA MANUTENÇÃO DE RECARGA. A CONTRATAÇÃO É VIÁVEL ATRAVÉS DO ESTUDO DE ECONOMICIDADE INDICADO NO RESPECTIVO EXPEDIENTE QUE GEROU A DEMANDA, BEM COMO A EMISSÃO DE SRO PARA A AQUISIÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EXTINTOR DE INCENDIO - ABC- PÓQUÍMICO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 41.801,48

Item 1 - 0515.0177.010034

EXTINTOR DE INCENDIO - ABC - PÓ QUÍMICO - CARGA: 4KG 2ABC COM SUPORTE L

QUANTIDADE: 150,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 207,03

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EXTINTOR DE INCENDIO - CORPO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO: CILÍNDRICO; MATERIAL DO CORPO DO EXTINTOR: AÇO CARBONO; CLASSE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO: ABC; COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO: PÓ QUÍMICO SECO; CAPACIDADE DE CARGA: 4KG; CAPACIDADE EXTINTORA: 2A-20BC; CARGA: COM CARGA; SUPORTE: COM SUPORTE; USO: COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL; NORMA: ABNT NBR 15808;

VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 5 ANOS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: EXTINTOR DEVERÁ POSSUIR CARGA COMPLETA;

SEM INSTALAÇÃO;

DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE TIPO L PARA FIXAÇÃO

DEVERÁ TER VALIDADE DE CARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE 5 ANOS.

;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 12

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL FGTAS - DEPÓSITO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 2132 COSTA E SILVA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150

Item 2 - 0515.0177.010036

EXTINTOR DE INCENDIO - ABC PÓ QUÍMICO 6KG 4A-40BC COM SUPORTE L

QUANTIDADE: 32,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 229,09

**FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

EXTINTOR DE INCENDIO - **CORPO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** CILÍNDRICO; **MATERIAL DO CORPO DO EXTINTOR:** AÇO CARBONO; **CLASSE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** ABC; **COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** PÓ QUÍMICO SECO; **CAPACIDADE DE CARGA:** 6KG; **CAPACIDADE EXTINTORA:** 4A-40BC; **CARGA:** COM CARGA; **SUPORTE:** COM SUPORTE; **USO:** COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL; **NORMA:** ABNT NBR 15808; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 5 ANOS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** EXTINTOR DEVERÁ POSSUIR CARGA COMPLETA; SEM INSTALAÇÃO; DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE TIPO L PARA FIXAÇÃO DEVERÁ TER VALIDADE DE CARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE 5 ANOS.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 12

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL FGTAS - DEPÓSITO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 2132 COSTA E SILVA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 32

Item 3 - 0515.0177.010037

EXTINTOR DE INCENDIO - ABC PÓ QUÍMICO SECO CAPACIDADE DE CARGA: 8KG 4A-40BC

QUANTIDADE: 8,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 289,44

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

EXTINTOR DE INCENDIO - **CORPO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** CILÍNDRICO; **MATERIAL DO CORPO DO EXTINTOR:** AÇO CARBONO; **CLASSE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** ABC; **COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** PÓ QUÍMICO SECO; **CAPACIDADE DE CARGA:** 8KG; **CAPACIDADE EXTINTORA:** 4A-40BC; **CARGA:** COM CARGA; **SUPORTE:** COM SUPORTE; **USO:** COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL; **NORMA:** ABNT NBR 15808; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 5 ANOS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** EXTINTOR DEVERÁ POSSUIR CARGA COMPLETA;

SEM INSTALAÇÃO;

DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE TIPO L PARA FIXAÇÃO

DEVERÁ TER VALIDADE DE CARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE 5 ANOS. ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 12

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL FGTAS - DEPÓSITO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 2132 COSTA E SILVA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8

Item 4 - 0515.0177.010035

EXTINTOR DE INCENDIO - ABC PÓ QUÍMICO SECO 12KG 6A-40BC COM SUPORTE L

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 366,86

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

EXTINTOR DE INCENDIO - **CORPO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** CILÍNDRICO; **MATERIAL DO CORPO DO EXTINTOR:** AÇO CARBONO; **CLASSE DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** ABC; **COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO:** PÓ QUÍMICO SECO; **CAPACIDADE DE CARGA:** 12KG; **CAPACIDADE EXTINTORA:** 6A-40BC; **CARGA:** COM CARGA; **SUPORTE:** COM SUPORTE; **USO:** COMBATE A INCÊNDIO ESTRUTURAL; **NORMA:** ABNT NBR 15808; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 5 ANOS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** EXTINTOR DEVERÁ POSSUIR CARGA COMPLETA;

SEM INSTALAÇÃO;

DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE TIPO L PARA FIXAÇÃO



DEVERÁ TER VALIDADE DE CARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE 5 ANOS. ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 12

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL FGTAS - DEPÓSITO BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 2132 COSTA E SILVA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 12

PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO:

TODOS OS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO.

**** CONDIÇÕES PARA ASSINATURA CONTRATUAL ****

O LICITANTE VENCEDOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, RECARGA E MANUTENÇÃO, POR OCASIÃO DA ASSINATURA CONTRATUAL DEVERÁ APRESENTAR O CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DA EMPRESA JUNTO AO INMETRO COM DATA DE VALIDADE EM VIGOR.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM O PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE:

CARTA FORNECIDA PELO FABRICANTE, INDICANDO O PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E DE 60 MESES PARA TESTE HIDROSTÁTICO DO EQUIPAMENTO.