

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

**UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS**

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

**E-MAIL**

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

**ENDEREÇO ELETRÔNICO**

WWW.CELICRS.GOV.BR

**TERMO DE REFERÊNCIA**

NÚMERO DA COMPRA: 40763

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 07/10/2025

EDITAL NÚMERO: 1269 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/10/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1500-0031050-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

**JUSTIFICATIVA**

O DDPA TEMA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO ITEM SOB CÓDIGO 0475.0221.010067 CABO ELETRICO - FLEXÍVEL 1,00UN 0,6/1KV 35,00MM2 COBRE TEMPERA: MOLE PRETA, CONSIDERANDO QUE SERÁ UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS CENTROS DE PESQUISA. OS ITENS SÃO DE USO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS CENTROS DE PESQUISA, PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E EVITANDO INTERRUPÇÕES DO TRABALHO POR FALHAS ELÉTRICAS. A AQUISIÇÃO DO ITEM É VIÁVEL CONSIDERANDO QUE SERÁ ADQUIRIDA COM RECURSOS ORIUNDOS DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 4170 – PDI & VT.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO****Lote 1 CABO ELETRICO - FLEXÍVEL 1,00UN 0,6/1KV 35,00MM2 COBRE TEMPERA: MOLE PRETA**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 18.165,00

**Item 1 - 0475.0221.010067****CABO ELETRICO - FLEXÍVEL 1,00UN 0,6/1KV 35,00MM2 COBRE TEMPERA: MOLE PRETA****QUANTIDADE:** 500,0000**UNIDADE:** m**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 36,33**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CABO ELETRICO - **TIPO DE CONDUTOR:** FLEXÍVEL; **NUMERO DE CONDUTORES:** 1,00 UN; **TENSAO:** 0,6/1KV; **SECCAO:** 35,00 MM2; **DIAMETRO EXTERNO:** 11,40 MM; **MATERIAL DO CONDUTOR:** COBRE; **TEMPERA:** MOLE; **ISOLACAO:** SIM; **MATERIAL ISOLACAO:** EPR / HEPR; **COR:** PRETA; **TEMPERATURA DE OPERACAO:** 90°C; **CLASSE DE ENCORDAMENTO:** 5; **ANTICHAMAS:** SIM; **NORMA:** ABNT NBR 7286 / ABNT NBR 5410; **FORNECIMENTO:** POR METRO ACONDICIONADO EM ROLO, BOBINA OU CARRETEL; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** COM COBERTURA/CAPA EM PVC ST2; ESPESSURA MÍNIMA DA ISOLAÇÃO DE 0,9MM; ESPESSURA MÍNIMA DA COBERTURA/CAPA DE 1,1MM; DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR DE NO MÍNIMO 7,5MM; MASSA LÍQUIDA MÍNIMA DE 364KG/KM;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, SEAPI - CENTRO DE PESQUISA EM FLORESTAS BR-287 ACESSO VCR 830 KM 4,5 S/N CAIXA POSTAL 346 BOCA DO MONTE SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 500

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.



ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.