

PARECER TÉCNICO

Processo: PE 0696/2025

Lote: 1 – Piso Vinílico PVC

Data: 25/11/2025

Responsável pela análise: Especialista em Licitações

1. OBJETO

Análise da conformidade técnica da **Proposta Final e Catálogo Técnico** apresentada pela empresa **Powerplac Revestimentos Ltda** frente às especificações do **Termo de Referência** do Pregão Eletrônico nº 0696/2025, Lote 1.

2. ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

- Tipo de piso: **Vinílico**
 - Material: **PVC**
 - Cor: **Cinza**
 - Dimensões: **600 mm x 600 mm**
 - Espessura mínima: **3,00 mm**
 - Classe: **II-A**
 - Norma: **ABNT NBR 14917-1**
 - Complementares:
 - Classificação de piso comercial
 - Bordas retas
 - Resistência à água
 - Hipoalergênico
 - Sem textura
 - Unidade: **m²**
 - Quantidade: **2.022 m²**
 - Garantia: **Contra defeitos de fabricação**
-

3. ESPECIFICAÇÕES DA PROPOSTA (Powerplac – Marca Tarkett, Modelo Ambienta Stone Titanium)

- Tipo de piso: **Vinílico**

- Material: **PVC**
 - Cor: **Cinza (Titanium)**
 - Dimensões: **600 mm x 600 mm**
 - Espessura: **3 mm**
 - Classe: **II-A**
 - Norma: **ABNT NBR 14917-1**
 - Complementares:
 - Piso comercial
 - Bordas retas
 - Resistente à água
 - Hipoalergênico
 - Sem textura
 - Proteção adicional: **Extreme Protection (UV, limpeza facilitada)**
 - Garantia: **15 anos**
-

4. ANÁLISE COMPARATIVA

Critério	Termo de Referência	Proposta	Conformidade
Tipo / Material	Vinílico / PVC	Vinílico / PVC	Atende
Cor	Cinza	Cinza (Titanium)	Atende
Dimensões	600 x 600 mm	600 x 600 mm	Atende
Espessura	≥ 3 mm	3 mm	Atende
Classe	II-A	II-A	Atende
Norma	ABNT NBR 14917-1	ABNT NBR 14917-1	Atende
Complementares	Comercial, bordas retas, resistente à água, hipoalergênico, sem textura	Atende	Atende
Garantia	Contra defeitos	15 anos	Superior

Preço unitário: Proposta R\$ 125,12 vs. referência R\$ 161,73 (proposta abaixo do valor estimado).

Validade da proposta: 90 dias (Termo pede 60 dias) – atende, pois é maior.

5. CONCLUSÃO

A proposta da empresa **Powerplac Revestimentos Ltda** atende integralmente às exigências técnicas do Termo de Referência para o Lote 1, apresentando inclusive características adicionais que agregam valor, como proteção UV, baixa emissão de COV, livre de ftalatos e garantia estendida.

6. RECOMENDAÇÃO

Recomenda-se a **aprovação da proposta** para o Lote 1, considerando a conformidade técnica e o benefício econômico apresentado.

Porto Alegre, 25 de novembro de 2025.

--- Assinatura:

Especialista em Licitações